Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17540595-1
Сатып алудың атауы:	Ядролық медицина орталығының Циклотрондық-өндірістік кешені үшін электротехникалық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83311251-ЭЦП2
Лоттың атауы :	Жиілікті түрлендіргіш
Лоттың сипаттауы:	қуаты 0,75-315 кВт, аспалы орындау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Ток күші, кемінде 4.2 А Кіріс: 3х380 В Шығыс: 3х380 В Дискретті кірістер саны: кемінде 5 Басқару түрі Тұйық циклді векторлық басқару, Ашық циклді векторлық басқару, Скалярлық (U/f) Дискретті шығыстар саны: кемінде 2 Аналогты кірістер саны: кемінде 2 (1 — 0~10 В/0~20 мА, 1 — 0~10 В) Аналогты шығыстар саны: кемінде 1 (0~10 В/0~20 мА) Қуаты: кемінде 1.5 кВт Қоршауды қорғау рейтингі, кемінде IP 20 МЕМСТ 24607-88"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17540595-1
Наименование закупки:	Закуп электротехнических товаров для Циклотронно-производственного комплекса Центра ядерной медицины
Номер лота:	№ 83311251-ЗЦП2
Наименование лота:	Преобразователь частоты
Описание лота:	мощность 0,75-315 кВт, исполнение навесное
Дополнительное описание лота:	Частотный преобразователь. Ток не менее 4,2 А
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Ток, не менее 4,2 А Вход: 3х380В Выход: 3х380В Кол-во дискретных входов: не менее 5 Тип управления Векторное управление с замкнутым контуром, Векторное управление с разомкнутым контуром, Скалярный (U/f) Кол-во дискретных выходов: не менее2 Кол-во аналоговых входов: не менее2 (1 — 0~10В/0~20мА, 1 — 0~10В) Кол-во аналоговых выходов: не менее1 (0~10В/0~20мА) Мощность: не менее1,5 кВт Степень защиты оболочки ,не менее IP 20 ГОСТ 24607-88"