Согласовано
Командир войсковой части 01098
полковник Е.Буриев
"19" 12 2026г

Техническая спецификация закупаемых услуг
Наименование заказчика: войсковая часть 01098

Наименование конкурса: Услуги по техничесмкому обслуживанию противопожарных средств (инвентаря) оборудования (кроме систембезопасности) на 2026 год.

Номер лота №_____

Наименование лота: Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств средств (инвентаря) оборудования (|кроме систембезопасности)

<table>
<tr><td>Наименования кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг</td><td>801019.000.000005</td></tr>
<tr><td>Наименование услуги</td><td>Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств средств (инвентаря) оборудования (|кроме систембезопасности)</td></tr>
<tr><td>Единица измерения</td><td>Услуга</td></tr>
<tr><td>Количество</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Цена за единицу, без учета налога на добавочную стоимость</td><td>3500</td></tr>
<tr><td>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавочную стоимость</td><td>105000тг.</td></tr>
<tr><td>Срок оказания услуги</td><td>Октябрь</td></tr>
<tr><td>Размер авансового платежа</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Гарантийный срок в месяцах</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и характеристик закупаемых услуг</td><td>Услуга по перезарядке огнетушителей исполняется в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 51057-2005
<table>
<tr><td>№п/п</td><td>Огнетушитель (марка):</td><td>Масса Заряда (кг)</td><td>Количество (штук)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>углекислотный</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2</td><td>порошковый</td><td>5</td><td>25</td></tr>
<tr><td></td><td>ИТОГ:</td><td></td><td>30</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	Техническая характеристика: Перезарядка огнетушителя включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматическое испытание на герметичность корпуса пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску (по необходимости) огнетушителя. Огнетушитель, прошедший перезарядку, должен соотвествовать техническому состоянию втечении 2 лет. При невозможности перезарядки технически исправного огнетушителя составляется акт указанной формы выбраковки непригодного огнетушителя с указанием несправностей. После перезарядки огнетушителя Поставщик заполняет и предоставляет заказчику документы (акт выполненных работ, акт выброковки). **Качественная характеристика:** В ходе внешного осмотра необходимо обращать внимание на: - Наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - Состояние защитных и лакокрасочных покрытий; -Наличие четкой и понятной инструкции; наличие опламбированного клейма и величину давления в огнетушителе заказного типа или в газовом баллоне; -Массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнию определют расчетным путем); -Состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических) повреждений, следов коррозии , литейного слоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); -Состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или пожарном шкафу (для переносного огнетушителя); - Состояние внутренный поверхности корпуса огнетушителя (наличие вмятин или вздутий металла, отслаивания защитного покрытия)|; - Налияие следов коррозии; - Состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений; - Состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест; - Состояние поверхности и узлов крепления шланга; -Состояние, гарантийный срок хранения и значения

	основных параметров ОТВ. **<u>Экплуатационная характеристика:</u>** 1. Предусмотреть вывоз огнетушителей на ТОО (перезарядку) и после ТО (перезарядки) Заказчику силами и средствами Исполнителя. 2. Предусмотреть расходные материалы и запчасти (по каждой марке). Исполнитель гарантирует, что качество услуги соответствует требования ГОСТа, стандартов и техническим регламентам РК на данный вид услуги. Исполнитель ни полностью, ни частично не должен передовать третьим лицам свои обязанности по оказанию услуги Потенциальному исполнителю Победителю, необходимо официальным письмом предоставить перечень цен в разрезе на каждую услугу по наименованию услуг. Срок оплаты производится по факту услуги согласно счет - фактуре, накладной, акт выполненных работ и услуг. Место оказания услуги: Алматинская область, Жамбылский район, село Матибулак Поставщик не полностью, ни частично не должен передовать третьим лицам свои обязанности по оказанию услуги. Потенциальному поставщику Победителю, необходимо официальным письмом предоставить перечень цен в разрезе на каждую услугу по наименованию услуг. Присутствие упономоченного представителя Поставщика при сдаче выполненных работ: обязательно. Прием выполненных работ в рабочие дни время с 09:00 до 17:00 часов (обеденный перерыв с 13:00 до 15:00 часов) Контактные телефоны.: 8(778)-068-85-61

Старший специалист (КЭ И ППЗ)

ефрейтор **Р.Насыр**