Форма

БЕКІТЕМІН:
«ҚР ПІБ «Қазақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені» ШЖҚ РМК директорының техникалық жарақтандыру жөніндегі орынбасары
Қ.С. Макажанов _____
2026 жылғы «____» _____

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі
Техническая спецификация закупаемых услуг

Атауы Наименование	Қазақ тілінде На казахском	Орыс тілінде На русском
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	620230.000.000002	620230.000.000002
Қызмет атауы Наименование услуги	Серверлік жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер	Услуги по техническому обслуживанию серверного оборудования
Тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің қосымша сипаттамасы (сипаттамасы) Дополнительная характеристика (описание) товаров, работ и услуг	100 Вт дейінгі қуат тұтынатын жабдыққа арналған сөре орынын пайдалану бойынша техникалық қызмет көрсету (Unit * 3 сөре-орынды)	Оперативное обслуживание полка-место под оборудование с потребляемой мощностью до 100 Вт включительно (Unit* 3 полка-мест)
Өлшем бірлігі* Единица измерения*	Бір қызмет	Одна услуга
Саны (көлемі)* Количество (объем)*	1	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	539 676,00 теңге	539 676,00 тг.
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	539 676,00 теңге	539 676,00 тг.
Қызмет көрсету мерзімі* Срок оказания услуги*	Шартқа қол қойылған күннен бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	С даты подписания Договора по 31 декабря 2027 года

Аванстық төлем мөлшері* Размер авансового платежа*	0	0
Кепілдік мерзімі (айлармен) Гарантийный срок (в месяцах)	12	12
Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа да бастапқы деректердің сипаттамасы Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Астана қ., Мәскеу көшесі, 35-үй мекенжайы бойынша Тапсырыс берушінің жабдығын орналастыру үшін стандартты 19 дюймдік телекоммуникациялық тіректе (EIA-310-E форматы) тұтынылатын қуаты 100 Вт қоса алғанда дейінгі жабдыққа арналған сөре-орынға (Unit* 3 сөре-орын) жедел қызмет көрсету жөніндегі көрсетілетін қызметті көрсету. Орынның биіктігі кемінде 3 юнит (3U) болуы және тұтынылатын қуаты 100 Вт қоса алғанда дейінгі жабдықты орналастыруды қамтамасыз етуі тиіс. Тірек орнатылған үй-жай (аппараттық зал) мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: профилактикалық және жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін Тапсырыс беруші өкілдерінің жабдыққа тәулік бойы қолжетімділігін; негізгі желілер ажыратылған кезде кемінде 12 сағат мерзімге резервтік қамтамасыз етуі бар 220 В кепілді электрмен жабдықтауды; жабдықты қауіпсіз пайдалану және оған қызмет көрсету жағдайларын; санитариялық нормаларға сәйкес келетін табиғи және жасанды жарықтандырудың болуын; температуралық режимі +20 °С-тан аспайтын стационарлық ауа салқындату жүйесінің жұмыс істеуін; өлшеу және диагностикалық аппаратураны қосу мүмкіндігін. Өнім беруші көрсетілетін қызметті көрсетудің бүкіл мерзімі ішінде орнатылған Тапсырыс беруші жабдығының сақталуын, тұтастығын және жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз етуге міндетті.	Оказание услуги по оперативному обслуживанию полка-места под оборудование с потребляемой мощностью до 100 Вт включительно (Unit* 3 полка-мест)в стандартной 19-дюймовой телекоммуникационной стойке (формат EIA-310-E) для размещения оборудования Заказчика по адресу: г. Астана, ул. Мәскеу, д. 35. Место должно иметь высоту не менее 3 юнит (3U) и обеспечивать размещение оборудования с потребляемой мощностью до 100 Вт включительно. Помещение (аппаратный зал), в котором установлена стойка, должно обеспечивать: круглосуточный доступ представителей Заказчика к оборудованию для профилактических и ремонтных работ; гарантированное электропитание 220 В с резервным обеспечением на срок не менее 12 часов при отключении основных линий; условия для безопасной эксплуатации и обслуживания оборудования; наличие естественного и искусственного освещения, соответствующего санитарным нормам; функционирование стационарной системы охлаждения воздуха с температурным режимом не выше +20 °С; возможность подключения измерительной и диагностической аппаратуры. Поставщик обязан обеспечить сохранность, целостность и работоспособность установленного оборудования Заказчика в течение всего срока оказания услуги.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда		

(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді) Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	_____	_____

Техникалық дирекцияның
басқарушы директоры **Е. М. Ибрагимов**