Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18642492

Конкурстың № 17673152-1
Конкурстың атауы Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны үшін Өнімділігі 4000 м 3 / сағ, басы 95 м жартылай муфтамен жиынтықта ,монтажы бар электр қозғалтқышы жоқ сорғы (ДВИ-9962)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-09-23 12:29:51 дейін 2026-09-25 12:29:51
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	210940039457	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В целях корректного подбора предлагаемого насосного оборудования и исключения неоднозначного толкования требований технической спецификации просим предоставить разъяснения по следующим вопросам. 1. Данные существующих электродвигателей Согласно технической спецификации поставка насосов осуществляется без электродвигателей, но с полумуфтами. Для существующих электродвигателей указаны: 6000 В, 50 Гц, 6 полюсов. В связи с необходимостью обеспечения совместимости полумуфты и последующей центровки насосного агрегата просим дополнительно предоставить: марку и тип (типоразмер) существующего электродвигателя; номинальную мощность, кВт; номинальную частоту вращения, об/мин; диаметр и длину выходного конца вала; размеры шпоночного паза/шпонки; высоту оси вала	2026-09-23 17:18:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно требованиям технической спецификации (Раздел «Обязательства поставщика товара при исполнении договора»), Потенциальный поставщик в случае признания его победителем обязан самостоятельно произвести шефмонтаж оборудования, а также центровку насосных агрегатов. В связи с этим, подбор соединительной муфты, обеспечение конструктивной совместимости и последующая центровка валов насоса и привода целиком и полностью входят в объем ответственности Поставщика. Предоставление детальных чертежей, фотографий шильдиков и габаритных размеров существующего на балансе Заказчика электродвигателя на этапе подачи заявок не предусмотрено. Для предварительного расчета Потенциальный поставщик должен руководствоваться стандартными габаритно-присоединительными размерами общепромышленных шестиполюсных электродвигателей на напряжение 6000 В

			относительно опорной поверхности; при наличии — фотографию шильдика электродвигателя и его габаритно-присоединительный чертёж, включая размеры выходного конца вала. 2. Диаметр рабочего колеса В разделе «Описание насосного агрегата» указано: «Диаметр рабочего колеса — не более 822 мм». При этом далее, в разделе «Размеры насоса», указано: «Диаметр рабочего колеса: не более 900 мм». Просим уточнить, какое максимальное значение диаметра рабочего колеса необходимо принимать при подготовке конкурсного предложения — 822 мм или 900 мм? 3. Частота вращения насоса при работе на 40, 45 и 50 Гц В технической спецификации для всех трёх режимов работы указана одинаковая частота вращения насоса — около 985 об/мин: 50 Гц — Q=4000			соответствующей мощности, а также ориентировочными параметрами вала закупаемой насосной части. 2. Ограничение по максимальному диаметру рабочего колеса для закупаемого типа корпуса установлено в значении не более 900 мм, при этом фактический диаметр подрезки рабочего колеса должен строго обеспечивать параметры заданных рабочих точек (в частности, Точки №1: Q=4000 м³/ч, H=95 м). 3.Требование по частоте вращения насоса "около 985 об/мин" относится исключительно к номинальному режиму работы. При работе на частотах тока 45 Гц и 40 Гц частота вращения вала насоса должна изменяться автоматически посредством ЧРП пропорционально изменению частоты питающей сети, согласно законам подобия центробежных гидромашин. Заказчик не регламентирует фиксированное значение оборотов для промежуточных частот. Предлагаемое Потенциальным

			м³/ч, Н=95 м, n≈985 об/мин; 45 Гц — Q=3600 м³/ч, Н=77 м, n≈985 об/мин; 40 Гц — Q=3200 м³/ч, Н=60,8 м, n≈985 об/мин. Просим уточнить, действительно ли требование n≈985 об/мин относится ко всем трём частотам 40/45/50 Гц, либо значение 985 об/мин относится только к режиму 50 Гц, а при 45 и 40 Гц частота вращения должна изменяться пропорционально частоте питания при регулировании посредством ЧРП.			поставщиком оборудование должно гарантированно обеспечивать достижение требуемых гидравлических параметров (Q и Н) в указанных рабочих точках при соответствующих частотах тока. Рабочие графики для всех трех режимов (40/45/50 Гц) должны быть предоставлены в составе конкурсной заявки».

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Асқарбеков Ахан Жамалбекұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18642492

№ конкурса 17673152-1
Название конкурса Насос производительностью 4000 м 3 / ч, напором 95 м в комплекте с полумуфтой ,без электродвигателя с монтажом (ДВИ-9962) для
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-09-23 12:29:51 по 2026-09-25 12:29:51
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	210940039457	Запрос о разъяснении КД	В целях корректного подбора предлагаемого насосного оборудования и исключения неоднозначного толкования требований технической спецификации просим предоставить разъяснения по следующим вопросам. 1. Данные существующих электродвигателей Согласно технической спецификации поставка насосов осуществляется без электродвигателей, но с полумуфтами. Для существующих электродвигателей указаны: 6000 В, 50 Гц, 6 полюсов. В связи с необходимостью обеспечения совместимости полумуфты и последующей центровки насосного агрегата просим дополнительно предоставить: марку и тип (типоразмер) существующего электродвигателя; номинальную мощность, кВт; номинальную частоту вращения, об/мин; диаметр и длину выходного конца вала; размеры шпоночного паза/шпонки; высоту оси вала	2026-09-23 17:18:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно требованиям технической спецификации (Раздел «Обязательства поставщика товара при исполнении договора»), Потенциальный поставщик в случае признания его победителем обязан самостоятельно произвести шефмонтаж оборудования, а также центровку насосных агрегатов. В связи с этим, подбор соединительной муфты, обеспечение конструктивной совместимости и последующая центровка валов насоса и привода целиком и полностью входят в объем ответственности Поставщика. Предоставление детальных чертежей, фотографий шильдиков и габаритных размеров существующего на балансе Заказчика электродвигателя на этапе подачи заявок не предусмотрено. Для предварительного расчета Потенциальный поставщик должен руководствоваться стандартными габаритно-присоединительными размерами общепромышленных шестиполюсных электродвигателей на напряжение 6000 В

			относительно опорной поверхности; при наличии — фотографию шильдика электродвигателя и его габаритно-присоединительный чертёж, включая размеры выходного конца вала. 2. Диаметр рабочего колеса В разделе «Описание насосного агрегата» указано: «Диаметр рабочего колеса — не более 822 мм». При этом далее, в разделе «Размеры насоса», указано: «Диаметр рабочего колеса: не более 900 мм». Просим уточнить, какое максимальное значение диаметра рабочего колеса необходимо принимать при подготовке конкурсного предложения — 822 мм или 900 мм? 3. Частота вращения насоса при работе на 40, 45 и 50 Гц В технической спецификации для всех трёх режимов работы указана одинаковая частота вращения насоса — около 985 об/мин: 50 Гц — Q=4000			соответствующей мощности, а также ориентировочными параметрами вала закупаемой насосной части. 2. Ограничение по максимальному диаметру рабочего колеса для закупаемого типа корпуса установлено в значении не более 900 мм, при этом фактический диаметр подрезки рабочего колеса должен строго обеспечивать параметры заданных рабочих точек (в частности, Точки №1: Q=4000 м³/ч, H=95 м). 3.Требование по частоте вращения насоса "около 985 об/мин" относится исключительно к номинальному режиму работы. При работе на частотах тока 45 Гц и 40 Гц частота вращения вала насоса должна изменяться автоматически посредством ЧРП пропорционально изменению частоты питающей сети, согласно законам подобия центробежных гидромашин. Заказчик не регламентирует фиксированное значение оборотов для промежуточных частот. Предлагаемое Потенциальным

			м³/ч, Н=95 м, n≈985 об/мин; 45 Гц — Q=3600 м³/ч, Н=77 м, n≈985 об/мин; 40 Гц — Q=3200 м³/ч, Н=60,8 м, n≈985 об/мин. Просим уточнить, действительно ли требование n≈985 об/мин относится ко всем трём частотам 40/45/50 Гц, либо значение 985 об/мин относится только к режиму 50 Гц, а при 45 и 40 Гц частота вращения должна изменяться пропорционально частоте питания при регулировании посредством ЧРП.			поставщиком оборудование должно гарантированно обеспечивать достижение требуемых гидравлических параметров (Q и Н) в указанных рабочих точках при соответствующих частотах тока. Рабочие графики для всех трех режимов (40/45/50 Гц) должны быть предоставлены в составе конкурсной заявки».

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Асқарбеков Ахан Жамалбекұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).