Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17994747-1
Сатып алудың атауы:	Жетісу облысы ПД ЖБО-ға арналған салқындатқыш сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88581387-ОИЗ
Лоттың атауы:	Кондиционер (сплит-жүйе)
Лоттың сипаттауы:	колонналық-едендік, салқындату ауданы 140 ш. м. артық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жетісу облысы ПД ЖБО-ға арналған салқындату ауданы 180 ш. м. ба5аналы салқындатқыш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Жетісу облысы, Талдықорған қ., Жансүгіров к-сі, 91/95, Жетісу облысы ПД-НІҢ ЖБО-на
Жеткізу мерзімі:	келісім шартты тіркеу күнінен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ауданы 180 шаршы метр бағаналы Кондиционер әдетте қуаты бар салқындату шамамен 17500-18900 Ватт жылыту қуаты 18900-ден 20500-ге дейін, ал тұтыну қуаты шамамен 5700-6800 Ватт. Жабдықтың бұл түрі R410A немесе R32 салқындатқышын қолданумен сипатталады, ішкі блоктың шу деңгейі шамамен 50-54 дБ, ал максималды ауа ағыны 30 текше метрден асады.м/мин. 1 дана мөлшерінде. МЕМСТ 26963-86

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17994747-1
Наименование закупки:	Приобретение кондиционер колонный для ЦОУ ДП области Жетiсу
Номер лота:	№ 88581387-ОИЗ
Наименование лота:	Кондиционер (сплит-система)
Описание лота:	колонно-напольный, площадь охлаждения более 140 кв.м.
Дополнительное описание лота:	Кондиционер колонный на площадь охлаждения 180 кв.м. для ЦОУ ДП области Жетiсу
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган Область Жетiсу, г.Талдыкорган, ул.Жансугурова 91/95 ЦОУ ДП области Жетiсу
Срок поставки:	15 календарных дней со дня регистрации договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кондиционер с колоннами площадью 180 квадратных метров обычно имеет мощность охлаждение около 17500 - 18900 Вт мощность обогрева от 18900 до 20500, а потребляемую мощность около 5700-6800 Вт. Для такого типа оборудования характерно исползование хладагента R410A или R32, уровень шума внутреннего блока состовляет примерно 50 - 54 дБ, а максимальный воздушный поток -более 30 куб. м/мин. В количестве 1 штуки. ГОСТ 26963-86