Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17600375-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды сатып алу (қайталау 07.09.2026)
Лоттың нөмірі:	№ 87645308-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Ток трансформаторы
Лоттың сипаттауы:	май толтырылған, номиналды кернеуі 27 кВ, номиналдық бастапқы тоқ 200 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. Tti-30 200 / 5A 5va Ток трансформаторы 0,5 mpi08 IEK класы. Бастапқы номиналды ток, ал 200 Номиналды қайталама толық қуат, ВА 5 Дәлдік класы 0,5 Мыс шинасы жоқ Екінші номиналды ток, А 5 Кернеу нөмірі, 660 Модель немесе орындау бастапқы орамалы ток түрлендіргіші Қорғау дәрежесі-IP IP20 Жанасудан қорғаумен Иә Екінші реттік қосылым бұрандалы қосылым Номиналды коэф безоп екінші орам, Кбном 5 Ең үлкен құл кернеуі, кВ 0,72 Жұмыс жағдайы кез келген UHL3 Климаттық орындалуы Номиналды жиілік, Гц 50 Бастапқы кірістер саны 1 FS 5 асқын кернеуді шектеу факторы Макс кабель диаметрі, мм 24 Калибрленген Иә Саңылау диаметрі, мм 24 Пайдалану температурасы, °C -45...50
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-участке. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. Tti-30 200 / 5A 5va Ток трансформаторы 0,5 mpi08 IEK класы. Бастапқы номиналды ток, ал 200 Номиналды қайталама толық қуат, ВА 5 Дәлдік класы 0,5 Мыс шинасы жоқ Екінші номиналды ток, А 5 Кернеу нөмірі, 660 Модель немесе орындау бастапқы орамалы ток түрлендіргіші Қорғау дәрежесі-IP IP20 Жанасудан қорғаумен Иә Екінші реттік қосылым бұрандалы қосылым Номиналды коэф безоп екінші орам, Кбном 5 Ең үлкен құл кернеуі, кВ 0,72 Жұмыс жағдайы кез келген UHL3 Климаттық орындалуы Номиналды жиілік, Гц 50 Бастапқы кірістер саны 1 FS 5 асқын кернеуді шектеу факторы Макс кабель диаметрі, мм 24 Калибрленген Иә Саңылау диаметрі, мм 24 Пайдалану температурасы, °C -45...50

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17600375-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно технической спецификации (повтор 07.09.2026)
Номер лота:	№ 87645308-ЗЦП3
Наименование лота:	Трансформатор тока
Описание лота:	маслонаполненный, номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 200 А
Дополнительное описание лота:	Для докомплектации основного оборудования. Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА класс 0,5 МПИ08 IEK. Первичный номин ток, А 200 Номин вторичная полная мощность, ВА 5 Класс точности 0,5 С медной шиной Нет Вторичный номин ток, А 5 Номин напряжение, В 660 Модель или исполнение Преобразователь тока с первичной обмоткой Степень защиты - IP IP20 С защитой от прикосновения Да Вторичное подключение Винтовое соединение Номин коэф безоп втор обмотки, Кбном 5 Наибольшее раб напряжение, кВ 0,72 Рабочее положение Любое Климатическое исполнение УХЛ3 Номин частота, Гц 50 Количество первичных входов 1 Фактор ограничения перенапряжения FS 5 Макс диаметр кабеля, мм 24 Калиброванный Да Диаметр проёма, мм 24 Температура эксплуатации, °С -45...50
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	после подписания договора в течение 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для докомплектации основного оборудования. Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА класс 0,5 МПИ08 IEK. Первичный номин ток, А 200 Номин вторичная полная мощность, ВА 5 Класс точности 0,5 С медной шиной Нет Вторичный номин ток, А 5 Номин напряжение, В 660 Модель или исполнение Преобразователь тока с первичной обмоткой Степень защиты - IP IP20 С защитой от прикосновения Да Вторичное подключение Винтовое соединение Номин коэф безоп втор обмотки, Кбном 5 Наибольшее раб напряжение, кВ 0,72 Рабочее положение Любое Климатическое исполнение УХЛ3 Номин частота, Гц 50 Количество первичных входов 1 Фактор ограничения перенапряжения FS 5 Макс диаметр кабеля, мм 24 Калиброванный Да Диаметр проёма, мм 24 Температура эксплуатации, °С -45…50