Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17407068-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Тауарларды сатып алу (ВОС) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 79841796-ОИ13 |
| **Лоттың атауы :** | Клапан |
| **Лоттың сипаттауы:** | кері, болат, өлшемі 400 мм-ден |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Кері Клапан, қос жармалы, қосылыс-фланец аралық, шойын DN500, PN16, диаметрі-500мм, фланец аралық өлшемі-150мм, болаттан жасалған, ГОСТ 11823-92. (ВОС) |
| **Саны, көлемі:** | 6 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Мұхтар Әуезов көшесі, 80 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде. |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Кері Клапан, қос жармалы, қосылыс-фланец аралық, шойын DN500, PN16, диаметрі-500мм, фланец аралық өлшемі-150мм, болаттан жасалған, ГОСТ 11823-92. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17407068-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение товаров (ВОС) |
| **Номер лота:** | № 79841796-ОИ13 |
| **Наименование лота:** | Клапан |
| **Описание лота:** | обратный, стальной, размер от 400 мм |
| **Дополнительное описание лота:** | Клапан обратный, двухстворчатый, соединение-межфланцевое , чугунный DN500, PN16, диаметр-500мм, межфланцевый размер-150мм, из стали, ГОСТ 11823-92. (ВОС) |
| **Количество:** | 6 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 231010000, Атырауская область, г.Атырау Улица Мухтара Ауэзова, 80 |
| **Срок поставки:** | По заявкам заказчика в течении 15 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Клапан обратный, двухстворчатый, соединение-межфланцевое , чугунный DN500, PN16, диаметр-500мм, межфланцевый размер-150мм, из стали, ГОСТ 11823-92. |