Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17994119-1
Сатып алудың атауы:	Жиілік түрлендіргішін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88724480-3ЦП2
Лоттың атауы:	Жиілікті түрлендіргіш
Лоттың сипаттауы:	қуаты 110-2600 кВт, модульдік орындау (шкафтық)
Лоттың қысқаша сипаттауы:	FR-F840-00083-E2-60. Жиілік түрлендіргіші. Жұмыс режимі: SLD Қозғалтқыштың номиналды қуаты: 3,7 кВт Кіріс кернеуі: 3 × 380 В, 50 Гц Номиналды ток: 8,3 А Қайта жүктеме қабілеті: 40 °C температурада 110% – 60 секунд, 120% – 3 секунд Қорғаныс дәрежесі: IP20. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 12-бабының 1) тармақшасына, 5-тармағына сәйкес – негізгі (орнатылған) жабдықты толық жинақтау, жаңғырту және қосымша жарақтандыру.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	116630100, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Ақмол а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Ақмол а., Өндіріс 7, Орталық қазандық
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	FR-F840-00083-E2-60. Жиілік түрлендіргіші. Жұмыс режимі: SLD Қозғалтқыштың номиналды қуаты: 3,7 кВт Кіріс кернеуі: 3 × 380 В, 50 Гц Номиналды ток: 8,3 А Қайта жүктеме қабілеті: 40 °C температурада 110% – 60 секунд, 120% – 3 секунд Қорғаныс дәрежесі: IP20. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 12-бабының 1) тармақшасына, 5-тармағына сәйкес – негізгі (орнатылған) жабдықты толық жинақтау, жаңғырту және қосымша жарақтандыру.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17994119-1
Наименование закупки:	Приобретение преобразователя частоты
Номер лота:	№ 88724480-ЗЦП2
Наименование лота:	Преобразователь частоты
Описание лота:	мощность 110-2600 кВт, исполнение модульное (шкафное)
Дополнительное описание лота:	FR-F840-00083-E2-60. Преобразователь частоты, режим работы SLD: ном. Мощность двигателя: 3,7 кВт: вх.напр:3х380В, 50 Гц: ном. ток:8,3 А перезагрузка 110% 60с: 120% 3с @40С, IP 20. В соответствии п.п.1., п.5, статьи 12 Закона о государственных закупках РК -доукомплектование, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	116630100, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Ондирис 7, Центральная котельная
Срок поставки:	в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	FR-F840-00083-E2-60. Преобразователь частоты, режим работы SLD: ном. Мощность двигателя: 3,7 кВт: вх.напр:3х380В, 50 Гц: ном. ток:8,3 А перезагрузка 110% 60с: 120% 3с @40С, IP 20. В соответствии п.п.1., п.5, статьи 12 Закона о государственных закупках РК -доукомплектование, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования.