Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18002228-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын және басқаларын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82995407-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы КРНГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	KG 4х6 қуат кабелі (Алматы қ.)
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ., Бостандық ауданы Желтоксан 175
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1.1. Сатып алынатын тауар: электр қуат кабелі – 100 м. 1.2. Тауарды жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн. 1.3. Тауарды жеткізу орны: Алматы қ., Желтоқсан көшесі, 175. 1.4. Кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. 1.5. Белгіленуі: СТ РК ГОСТ 24334 80. 2. Техникалық, сапалық сипаттамаларға және жиынтықтауға қойылатын талаптар: 2.1. Қуат кабелі – 100 м, көпталшықты мыс өзектерден тұруы тиіс, жүйелі түрде орау және тарқату, жиі иілу жағдайларында жұмыс істеуге есептелген болуы, жоғары және төмен температураларда иілгіштігін сақтауы тиіс. 2.1.1. Өзектер саны кемінде 5. 2.1.2. Бір өзектің қимасы кемінде 6 мм². 2.1.3. Ең төменгі жұмыс температурасы кемінде –40 °С. 2.1.4. Ең жоғары жұмыс температурасы кемінде 80 °С. 2.1.5. Оқшауламаның кедергісі кемінде 50 МОм. 2.1.6. Номиналды ток жүктемесі 63 А-дан кем емес. 2.1.7. Номиналды жұмыс кернеуі кемінде 400 В. 2.1.8. Оқшаулау мен сыртқы қабықтың материалы – кемінде резеңке немесе термо-резеңке болуы тиіс. 2.1.9. Сыртқы қабық механикалық әсерлерге, дірілге және иілуге төзімді болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18002228-1
Наименование закупки:	Государственная закупки электротоваров и других
Номер лота:	№ 82995407-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка КРНГ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Силовой кабель КГ4х6 (г. Алматы)
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, Бостандыкский район Желтоксан 175
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1.1. Закупаемый товар: Силовой кабель -100 м. 1.2. Срок поставки товара: 30 календарных дней с даты подписания договора. 1.3. Место поставки товара: г. Алматы, ул. Желтоксан, 175. 1.4. Гарантия: 12 месяцев с даты подписания акта приема - передачи товара. 1.5. Обозначение: СТ РК ГОСТ 24334 80. 2. Требования к техническим, качественным характеристикам и комплектации: 2.1 Силовой кабель - 100 м. должен иметь многопроволочные медные жилы, рассчитан на работу с регулярными смотками и размотками с частыми изгибами, должен оставаться гибким при повышенных и низких температурах. 2.1.1. Количество жил не менее 5. 2.1.2. Сечение жилы не менее 6 кв.мм.; 2.1.3. Минимальная рабочая температура не менее: -40 град. ; 2.1.4. Максимальная рабочая температура не менее: 80 град. ; 2.1.5. Сопротивление изоляции не менее 50 МОм; 2.1.6. Номинальная токовая нагрузка, не менее 63 А; 2.1.7. Номинальное рабочее напряжение не менее 400 В; 2.1.8. Материал изоляции и оболочки не менее: резиновая или термо-резиновая; 2.1.9. Наружная оболочка должна быть устойчива должна быть устойчива к механическим воздействиям, вибрации, изгибам.