Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17451574-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (ТБ)
Лоттың нөмірі:	№ 87302049-ЗЦП7
Лоттың атауы :	Қалқан
Лоттың сипаттауы:	өртке қарсы, жинамалы емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өртке қарсы қалқанды техникалық ерекшеліктерге сәйкес алу (ТҚ)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күн ішінде. Егер әлеуетті жеткізуші ОТП тізімінде болса, тауарды тапсырыс берушінің өтініші бойынша 60 күн ішінде жеткізу.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өндірістің өрт сөндіру жиынтығымен А класындағы өрт ошақтарын сөндіруге арналған ӨҚ-А -3 дана ашық типтегі өрт сөндіру қалқаны(қатты жанғыш заттар : ағаш, қағаз және т.б.) арнайы металл тормен сенімді қорғалған өрт сөндіру құрал-жабдықтарына жылдам және уақтылы қол жеткізуді қамтамасыз ететін сенімді конструкцияға ие, ұнтақты жылтыр бояумен боялған. Ашық өрт қалқаны моделі (1300х1000х300 салмағы 17 кг қалыңдығы кемінде 2 мм) ӨҚ –А жиынтығына мыналар кіреді: өрт сынықтары-1 дана, багор – 1 дана, конустық өрт шелегі-2 дана, шанышқы күрек – 1 дана, совок күрегі-1 дана, суды сақтауға арналған сыйымдылық 0,2 м3-1 дана, ОП-8 өрт сөндіргіші-1 дана. Ол үшін орнату объектілерінде және кәсіпорындарда, онда ықтималдығы бар өрт А тобы: осы топқа жатады жануы қатты заттар, көмір, ағаш, қағаз, пластмасса және т. б. Өндірістің өрт сөндіру жинағы бар В тобы өрт ошақтарын (жанғыш сұйықтықтар, балқитын қатты заттар) сөндіруге арналған 4 дана жабық үлгідегі өрт сөндіру қалқаны арнайы металл қалқанмен сенімді қорғалған өрт мүкәммалына жылдам және уақтылы қол жеткізуді қамтамасыз ететін сенімді конструкцияға ие, ұнтақты жылтыр бояумен боялады. Жабық өрт қалқаны моделі (1765х1360х670 қалыңдығы кемінде 2 мм) ӨҚ жиынтықтары-кіретіндер: жабық ӨҚ қалқаны-1 дана, құм жәшігі стенд 0,2 – 1 дана, сынық – 1 дана, Шелек-1 дана, РР-300 кенеп-1 дана, күрек-1 дана, күрек күрек -1 дана, ОП – 9 МИГ өрт сөндіргіш (4А, 183В, С, Е) - 1 дана. Ол нысандарға өнеркәсіптік кәсіпорындарды, қоғамдық және әкімшілік ғимараттарды, қойма және логистикалық кешендерді, автокөлік инфрақұрылымын, құрылыс алаңдарын, Ауыл шаруашылығын орнатуға арналған. Осы топқа жатады жануы қатты заттар сияқты жанғыш сұйықтықтар, қатты заттар және т. б. Өндірістің өрт сөндіруге арналған жиынтығымен Е класындағы (кернеулі электр қондырғылары) өрт ошақтарын сөндіруге арналған 3 типті ӨҚ-Е торлы жабыны бар ашық типті өрт сөндіру қалқаны арнайы болат қалқанмен сенімді қорғалған өрт мүкәммалына жылдам және уақтылы қол жеткізуді қамтамасыз ететін болаттан жасалған сенімді конструкцияға ие, полимерлі-ұнтақты жылтыр бояумен боялады. Жабық өрт қалқаны моделі (1500х700х300 салмағы 23,8 қалыңдығы кемінде 2 мм) ӨҚ-Е жиынтықтары кіреді: өрт қалқаны ○ Өрт сөндіргіш ОП-4 2 дана. ○ Өрт сөндіргіш ОП-10 1 дана. ○ Өрт сөндіргіш ОУ-3 2 дана. ○ Ағаш тұтқасы бар Ілмек 1 дана. ○ Электр сымдарын кесуге арналған жинақ: қайшы, диэлектрлік боттар және кілем 1 дана. ○ Өрт ошағын оқшаулауға арналған жабын 1 дана. ○ Күрек 1 дана. ○ Құм жәшігі 0,5 текше метр 1 дана. ГОСТ Р 51844-2009

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17451574-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (ТБ)
Номер лота:	№ 87302049-ЗЦП7
Наименование лота:	Щит
Описание лота:	противопожарный, не разборный
Дополнительное описание лота:	Приобретение пожарный щит согласно по тех спец. (ТБ)
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявкам заказчика в течение 15 календарных дней. Если потенциальный поставщик находится в реестре ОТП поставка товара по заявке заказчика в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Щит пожарный открытого типа класса ЩП-А -3 штуки для тушения очагов пожара класса А(твёрдо горючие вещества : дерево, бумага и.тд) с комплектом для пожаротушения производства имеет надежную конструкцию предоставляющую быстрый и своевременный доступ к пожарному инвентарю, надежно защищенному специальной металлической сеткой, окрашивается порошковой глянцевой краской. Модель открытого пожарного щита (1300х1000х300 вес 17 кг толщина не менее 2 мм) комплектации ЩП-А входит: лом пожарный – 1 штука, багор – 1 штука, ведро пожарное конусное – 2 штуки, лопата штыковая – 1 штука, лопата совковая – 1 штука, ёмкость для хранения воды 0,2 м3 – 1 штука, огнетушитель ОП-8 – 1 штука. Он предназначен для установки на объектах и предприятиях, где существует вероятность возникновения пожара класса А. К данной группе воспламенений относится горение твердых веществ, таких как уголь, дерево, бумага пластмасса и т.д. Щит пожарный закрытого типа класса ЩП- В 4 штуки для тушения очагов пожара класса В (горючие жидкости, плавящие твёрдые вещества) с комплектом для пожаротушения производства имеет надежную конструкцию, предоставляющую быстрый и своевременный доступ к пожарному инвентарю, надежно защищенному специальным металлическим щитом, окрашивается порошковой глянцевой краской. Модель закрытого пожарного щита (1765х1360х670 толщина не менее 2 мм) комплектации ЩП-В входит: щит закрытый ЩПЗ – 1 штука, ящик для песка подставка 0,2 – 1 штука, лом – 1 штука, ведро – 1 штука, полотно ПП-300 – 1 штука, лопата совковая – 1 штука, лопата штыковая – 1 штука, огнетушитель ОП-9 МИГ (4А, 183В, С, Е) – 1 штука. Он предназначен для установки на объектах промышленные предприятия, общественные и административные здания, складские и логистические комплексы, автотранспортная инфраструктура, строительные площадки, сельское хозяйство. К данной группе воспламенений относится горение твердых веществ, таких как горючие жидкости, плавящие твёрдые вещества и т.д. Щит пожарный комплектный открытый типа сеточной створкой ЩП-Е типа 3 штуки для тушения очагов пожара классв Е (электроустановки под напряжением) с комплектом для пожаротушения производства имеет надежную конструкцию из стали, предоставляющую быстрый и своевременный доступ к пожарному инвентарю, надежно защищенному специальным стальным щитом, окрашивается полимерно-порошковой глянцевой краской. Модель закрытого пожарного щита (1500х700х300 Вес 23,8 толщина не менее 2 мм) комплектации ЩП-е входит: Щит пожарный ○ Огнетушитель ОП-4 2 шт. ○ Огнетушитель ОП-10 1 шт. ○ Огнетушитель ОУ-3 2 шт. ○ Крюк с деревянной рукояткой 1 шт. ○ Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик 1 шт. ○ Покрывало для изоляции очага возгорания 1 шт. ○ Лопата совковая 1 шт. ○ Ящик с песком 0,5 куб. м. 1 шт. ГОСТ Р 51844-2009