Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17970480-1
Сатып алудың атауы:	Қажетті материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 88489855-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Реактивтік қуаттылық құзыреттілікке арналған конденсаторлық қондырғы
Лоттың сипаттауы:	реттелмелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Реактивтік қуаттылық құзыреттілікке арналған конденсаторлық қондырғы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614830100, Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шәуілдір а. Ж.Тұяқбаев к-сі, №5
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші КТП тізілімінде болса — 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"РҚҚҚ(УКРМ)-250 кВАр жинақтамасы. Номиналды реактивті қуаты: 250 кВАр Реттеу сатыларының саны: 3 саты Сатылардың конфигурациясы: 75 кВАр + 75 кВАр + 100 кВАр Номиналды кернеу: 0.4 кВ (380 В, 3 фаза, 50 Гц) Ең аз реттеу қадамы: 75 кВАр Қорғау дәрежесі: IP54. Тапсырыс берушілермен міндетті түрде келісілсін. Жеткізу, түсіруді және орнатуды мердігер жүргізеді. Байланыс нөмері+7702 589 01 93 Н.Бекмұратов"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17970480-1
Наименование закупки:	Необходимые материалы (Эн)
Номер лота:	№ 88489855-ЗЦП1
Наименование лота:	Установка конденсаторная для компенсации реактивной мощности
Описание лота:	регулируемая
Дополнительное описание лота:	Установка конденсаторная для компенсации реактивной мощности (Эн.тариф)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614830100, Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер ул. Ж.Туякбаев, №5
Срок поставки:	После заключения договора в течении 20 календарных дней. Если Поставщик находится в реестре КТП - 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"УКРМ-250 кВАр в комплекте. Номинальная реактивная мощность: 250 кВАр Количество ступеней регулирования: 3 ступени Конфигурация ступеней: 75 кВАр + 75 кВАр + 100 кВАр Номинальное напряжение: 0.4 кВ (380 В, 3 фазы, 50 Гц) Минимальный шаг регулирования: 75 кВАр Степень защиты: IP54. Обязательно согласовать с заказчиками. Поставка, разгрузка и устоновка производится подрядчиком. Номер связи+7702 589 01 93 Н.Бекмуратов"