Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17995279-1
Сатып алудың атауы:	Диэлектрлік кілемшелер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86778163-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кілемше
Лоттың сипаттауы:	диэлектрлі, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диэлектрлік кілемшелер (500×500 мм) — 20 кВ (айнымалы ток, 50 Гц) сынақ кернеуіне төтеп бере алатын қорғаныс құралдары; олар үй-жайлардағы электр қондырғыларында қосымша қорғаныс шарасы ретінде қолданылады.
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда қ., Мешітбай Қаржаубаев көшесі, ғимарат №42
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диэлектрлік кілемшелер (500×500 мм) — 20 кВ (айнымалы ток, 50 Гц) сынақ кернеуіне төтеп бере алатын қорғаныс құралдары; олар үй-жайлардағы электр қондырғыларында қосымша қорғаныс шарасы ретінде қолданылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17995279-1
Наименование закупки:	Приобретение коврики диэлектрические
Номер лота:	№ 86778163-ЗЦП1
Наименование лота:	Коврик
Описание лота:	диэлектрический, резиновый
Дополнительное описание лота:	Коврики диэлектрические 500*500, защитное средство выдерживающее испытательное напряжение 20кВ переменного тока,частотой 50Гц с напряжением 1000В, применяются в качестве дополнительного защитного средства в закрытых электроустановках.
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда г.Кызылорда, ул.Мешитбай Каржаубаев, здание №42
Срок поставки:	со дня вступления в силу договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Коврики диэлектрические 500*500, защитное средство выдерживающее испытательное напряжение 20кВ переменного тока,частотой 50Гц с напряжением 1000В, применяются в качестве дополнительного защитного средства в закрытых электроустановках.