Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17512151-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар және олардың құрамдас бөліктерін сатып алу сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81200340-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Термоотырғыш түтікше
Лоттың сипаттауы:	жалғағыштарды саңылаусыздандыру, кабельдердің шеттерін бітеуге арналған, қалың қабырғалы, полиэтиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Термошөгінді түтікше ТСТ-30/10
Саны, көлемі:	70
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Термоусадочная трубка ТСТ-30/10 предназначены для ремонта поврежденной изоляции и оболочек силовых кабелей, а также изоляции соединений кабельных жил, работающих под напряжением до 10 кВ. Внутренний диаметр до термоусадки: 30 мм. Внутренний диаметр после термоусадки: 10 мм. Толщина стенки после усадки: 2,1 мм. Коэффициент усадки: 3:1. Материал: полиэтилен. Цвет: черный. Форма поставки: нарезка по 1м. Обладает устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения и экстремальным погодно-климатическим факторам. Обладают повышенной механической прочностью. Устойчивость к воздействию кабельного масла. Трубка используется для ремонта и соединения кабелей с маслопропитанной изоляцией. ГОСТ 17675-87

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17512151-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов и их комплектующих для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81200340-ЗЦП1
Наименование лота:	Трубка термоусаживающаяся
Описание лота:	для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена
Дополнительное описание лота:	Термоусадочная трубка ТСТ-30/10
Количество:	70
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термоусадочная трубка ТСТ-30/10 предназначены для ремонта поврежденной изоляции и оболочек силовых кабелей, а также изоляции соединений кабельных жил, работающих под напряжением до 10 кВ. Внутренний диаметр до термоусадки: 30 мм. Внутренний диаметр после термоусадки: 10 мм. Толщина стенки после усадки: 2,1 мм. Коэффициент усадки: 3:1. Материал: полиэтилен. Цвет: черный. Форма поставки: нарезка по 1м. Обладает устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения и экстремальным погодно-климатическим факторам. Обладают повышенной механической прочностью. Устойчивость к воздействию кабельного масла. Трубка используется для ремонта и соединения кабелей с маслопропитанной изоляцией. ГОСТ 17675-87