Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17344888-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ ЖЭО-1 үшін электроматериалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81891986-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Біріктіру қорабы
Лоттың сипаттауы:	кабельдік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1-ЖЭО арналған СК-16 аралық қорап
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Жарықтандыру желілерін және қайталама коммутациялық құрылғыларды орнату кезінде сымдарды, басқару кабельдерінің өзектерін қосу және тармақтау үшін арналған; Қақпақты бекіту: бұрандалармен4. Номиналды ток А, 16; Қысқыштар саны кем емес, дана, 16; Өзек қимасы: 0,5 - 4 мм^2; IP54 қорғау дәрежесі: У2 климаттық нұсқасы. Габариттік өлшемдері: ұзындығы – 200 мм, ені – 175 мм, биіктігі – 70 мм артық керек емес; МЕМСТ Р 51321.1-2007. "

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17344888-1
Наименование закупки:	Приобретение электроматериалов для ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81891986-ЗЦП1
Наименование лота:	Коробка соединительная
Описание лота:	кабельная
Дополнительное описание лота:	Коробка соединительная СК-16 для ТЭЦ-1
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Предназначена для соединения и ответвления проводов, жил контрольных кабелей при монтаже осветительных сетей и устройств вторичной коммутации; Крепление крышки: на винтах; Номинальный ток А, 16; Количество зажимов не менее, шт., 16; Сечение жил: 0,5 - 4 мм^2; Степень защиты IP54: климатическое исполнение У2; Габаритные размеры не более: длина - 200мм, ширина - 175мм, высота - 70мм; ГОСТ Р 51321.1-2007. "