Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17325622-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81602025-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кедергіш
Лоттың сипаттауы:	металл-галогендік шамдарға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ҚА арналған УБИ-80 (ПРА-80) дросселі
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап күнтізбелік 60 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ЭПРА төмен қысымды шамдарға (дроссельдерге) арналған іске қосу реттеу аппаратурасы, мақсаты: флуоресцентті шамдардың тұтану режимін және токты тұрақтандыруды қамтамасыз ету, шамның қуаты кемінде 80 Вт. Қуат кернеуі 230 В аспайды, ҚР СТ IEC 60921-2016

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17325622-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81602025-ЗЦП1
Наименование лота:	Дроссель
Описание лота:	для металлогалогенных ламп
Дополнительное описание лота:	Дроссель УБИ-80 (ПРА-80) для РК
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пускорегулирующая аппаратура для ламп низкого давления (дроссели) ЭПРА, Назначение: обеспечение режима зажигания и стабилизации тока люминесцентных ламп, Мощность лампы не менее 80 Вт. Напряжение питания не более 230 В. СТ РК IEC 60921-2016