Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17499078-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81760851-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Манометр
Лоттың сипаттауы:	оттегілі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2-ЖЭО арналған оттегі манометрі 2,5 атм
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дәнекерлеу манометрі мыс қорытпаларына агрессивті әсер етпейтін, тұтқыр емес және кристалданбайтын сұйық және газ тәрізді орталардың қысымын өлшеуге арналған, ортаның температурасы 80 °С-тан аспауы тиіс. Дәлдік класы – кемінде 2,5. Редукторға арналған манометр корпусы алюминий қорытпасынан жасалған. Қорғаныс дәрежесі – кемінде IP40. Түстік белгіленуі: оттегі үшін – көк түсті. Қосылу түрі – радиалды. Өлшеу шкаласы – кемінде 2,5 МПа. МЕМСТ 2405-88.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17499078-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81760851-ЗЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	кислородный
Дополнительное описание лота:	Манометр кислородный 2,5 атм для ТЭЦ-2
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сварочный манометр применяется для измерения давления в жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизирующихся измеряемых средах, с температурой не более 80 °С, неагрессивных к медным сплавам. Класс точности – не менее 2,5. Корпус манометра для редуктора выполнен из алюминиевого сплава. Степень защиты – не менее IP40. Цветовое кодирование: кислород — голубой цвет. Прибор имеет радиальное присоединение. Шкала деления – не менее 2,5 МПа. ГОСТ 2405-88.