УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы»
КСЭК МЗ РК по городу Астана
_____ Тунгушбаев Т.К.
«___» _____2026г.

Техническая спецификация на установку речевого оповещения о пожаре с подключением к действующей системе АПС

Наименование	**речевого оповещения о пожаре с подключением к действующей системе АПС**
Количество	1
Единица измерения	Услуга
Дополнительная характеристика	**Адрес:** Республика Казахстан, г. Астана, ул. Карасай батыра, 2А. 1. Объем работ **Здание №1 — вирусологическая лаборатория, 2 этажа:** 1. установка 2 (двух) громкоговорителей речевого оповещения; 2. прокладка необходимых кабельных линий; 3. подключение к действующей системе автоматической пожарной сигнализации (АПС); 4. настройка и проверка работоспособности системы. **Здание №2 — радиологическая лаборатория:** • установка 1 (одного) громкоговорителя речевого оповещения; • прокладка необходимых кабельных линий; • подключение к действующей системе АПС; • настройка и проверка работоспособности системы. **2. Требования** Исполнитель предоставляет все необходимые оборудование, материалы и комплектующие за свой счет. Оборудование должно быть новым и совместимым с действующей системой АПС.

	При срабатывании пожарной сигнализации должно обеспечиваться автоматическое включение речевого оповещения о пожаре. Работы выполняются квалифицированными специалистами с соблюдением действующих требований Республики Казахстан. **3. Документы** **По окончании работ предоставить:** • Акт выполненных работ; • Акт пусконаладочных работ; • исполнительную схему подключения; • документы на установленное оборудование. **4. Гарантия на выполненные работы и установленное оборудование —** не менее 12 месяцев.Общая стоимость должна включать оборудование, материалы, монтаж, подключение, пусконаладочные работы и испытания. Дополнительная оплата не допускается.
Срок приобретения	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки Заказчика.
Адрес доставки	**Место оказания услуги:** г. Астана, ул. Карасай Батыр, 2а. **Время оказания услуги:** с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. Выходные дни — суббота и воскресенье.

Начальник отдела АХР **Айтбай А.А.**

БЕКІТЕМІН
ҚР ДСМ СЭБК
«Ұлттық сараптама орталығы»
ШЖҚ РМК Астана қаласы бойынша
филиалының директоры
_____ Т.Қ. Тунгушбаев
«___» _____2026ж

Техникалық сипаттама қолданыстағы АӨД жүйесіне қосу арқылы өрт туралы дауыстық хабарлау жүйесін орнату бойынша

Атауы	**өрт туралы дауыстық хабарлау жүйесін орнату бойынша**
Саны	1
Өлшем бірлігі	Қызмет
Қосымша сипаттамасы	**Мекенжайы:** Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қарасай батыр көшесі, 2А. **1. Жұмыстар көлемі** **№1 ғимарат — вирусологиялық зертхана, 2 қабат:** 2 (екі) дауыстық хабарлау динамигін орнату; қажетті кабельдік желілерді тарту; қолданыстағы автоматты өрт дабылы (АӨД) жүйесіне қосу; жүйені баптау және жұмысқа қабілеттілігін тексеру. **№2 ғимарат — радиологиялық зертхана:** 1 (бір) дауыстық хабарлау динамигін орнату; қажетті кабельдік желілерді тарту; қолданыстағы АӨД жүйесіне қосу; жүйені баптау және жұмысқа қабілеттілігін тексеру. **2. Талаптар** Орындаушы барлық қажетті жабдықтарды, материалдар мен жинақтаушы бөлшектерді өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді. Жабдық жаңа және қолданыстағы АӨД жүйесімен үйлесімді болуы тиіс. Өрт дабылы іске қосылған кезде өрт туралы дауыстық хабарлау жүйесінің автоматты түрде іске қосылуы қамтамасыз етілуі тиіс. Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы талаптарын сақтай отырып, білікті мамандармен орындалуы тиіс. **3. Құжаттар** Жұмыстар аяқталғаннан кейін келесі құжаттар ұсынылуы тиіс:

	Орындалған жұмыстар актісі; Іске қосу-баптау жұмыстарының актісі; Қосылудың атқарушылық схемасы; Орнатылған жабдыққа арналған құжаттар. **4. Кепілдік** Орындалған жұмыстар мен орнатылған жабдыққа кепілдік мерзімі — **кемінде 12 ай**. **Жалпы құны жабдықтарды, материалдарды, монтаждау, қосу, іске қосу-баптау жұмыстары мен сынақтарды қамтуы тиіс. Қосымша ақы төлеуге жол берілмейді.**
Сатып алу мерзімі	Тапсырыс берушінің өтінімін берген күннен бастап 21 күнтізбелік күн ішінде.
Жеткізу мекенжайы	**Қызмет көрсету орны:** Астана қаласы, Қарасай Батыр көшесі, 2а. **Қызмет көрсету уақыты:** сағат 08:00-ден 13:00-ге дейін және 14:00-ден 16:00-ге дейін. Демалыс күндері — сенбі және жексенбі.

ӘШЖ бөлімінің басшысы **А.А. Айтбай**