Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17996237-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Ауа шымылдығы жылулық |
| **Лоттың нөмірі:** | № 83004032-ОИ2 |
| **Лоттың атауы:** | Ауа шымылдығы |
| **Лоттың сипаттауы:** | жылулық, электрлік жылу көзімен |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Ауа шымылдығы жылулық |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ., Земнухов көшесі, 3/1 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Жылулық ауа шымылдығы орнату қызметімен бірге берілетін. Жылулық ауа шымылдығын орнату жұмыстарын қажетті монтаждау материалдарын, құрамдас бөліктер мен шығын материалдарын қамтамасыз етуді қоса алғанда Жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Жылулық ауа шымылдығы — есік ойығының үстіне орнатылатын, бағытталған ауа ағынын тудыратын құрылғы; ол жалпақ ауа ағынын қалыптастыру арқылы сыртқы және ішкі ауа массаларының араласуына жол бермейді. Қыс мезгілінде ол жылу шығынын 75–90%-ға дейін азайтуы тиіс. Жылулық ауа шымылдығының ауа ағынының өнімділігі сағатына кемінде 1120 текше метрді, қуаты кемінде 9000 ваттты құрауы, ал шу деңгейі 55 дБ-ден аспауы тиіс. Оның негізгі қызметі — жылыту; сонымен қатар, ол үй-жайды шаңнан, жел өтуінен және жәндіктерден қорғауы қажет. Жылулық ауа шымылдығы есік ойығын толығымен жауып тұруы және оған барынша жақын орналастырылуы тиіс. Құрылғының ұзындығы есік ойығының енінен бірнеше сантиметрге үлкен болғаны дұрыс. Жылулық ауа шымылдығынан шығатын ауа ағынының жылдамдығы есік ойығының биіктігіне сәйкес келуі керек: ойық неғұрлым биік болса, ауа ағынының жылдамдығы да соғұрлым жоғары болуы қажет. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17996237-1 |
| **Наименование закупки:** | Воздушная тепловая завеса |
| **Номер лота:** | № 83004032-ОИ2 |
| **Наименование лота:** | Завеса воздушная |
| **Описание лота:** | тепловая, с электрическим источником тепла |
| **Дополнительное описание лота:** | Воздушная тепловая завеса |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы, ул.Земнухова,3/1 |
| **Срок поставки:** | в течение 15 календарных дней со дня получения заявки от Заказчика |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Воздушная тепловая завеса с установкой. Установка воздушной тепловой завесы, а также обеспечение всеми необходимыми материалами для установки, комплектующими и расходными материалами осуществляются силами и за счет Поставщика. Воздушная тепловая завеса – это направленные тепловентиляторы, устанавливаемые сверху от дверного проёма и образующие плоский поток воздуха, не позволяющий воздушным массам снаружи и внутри помещения смешиваться друг с другом. В зимний период должен сократить теплопотери на 75-90%. Расход воздуха воздушной тепловой завесы - не менее 1120 куб. м/час. Мощность- не менее 9000 Вт. Уровень шума- не более 55 дБ. Основной режим- обогрев. Кроме этого воздушные завесы должны уберегать помещение от пыли, сквозняков и насекомых. Воздушная тепловая завеса должна перекрывать всю поверхность дверного проёма и располагаться на минимальном расстоянии от него. Лучше, если длина завесы будет на несколько сантиметров больше, чем дверной проём. Скорость потока воздуха, выпускаемого завесой должна соответствовать высоте дверного проёма. Чем выше проём, тем выше должна быть и скорость. |