Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17976469-1
Сатып алудың атауы:	КОСқа арналған материалдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88612073-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230 В-тан аз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ажыратқыш автоматтық 32а 1ф
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ажыратқыш 32а 1Ф. Номиналды ток: 32А (220В бір фазалы желіде 7 кВт дейінгі жүктемеге төтеп бере алады). Полюс: 1Р (бір полюс — тек фазалық сым қосылады). Іске қосу сипаттамасының түрі: көбінесе "с" типі (номиналды 5-10 еседен асатын қысқа тұйықталу тогында іске қосылады; тұрмыстық розеткалар мен орташа іске қосу тогы бар құрылғыларға жарамды). Өшіру мүмкіндігі: әдетте 4.5 кА немесе 6 кА. Орнату: стандартты DIN рельсі (қалқандағы 1 модульді алады).ГОСТ IEC 60898-1-2020.2026 жылы шығарылған (құжатталған) тауарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Өнім беруші тауар жеткізілімі туралы Тапсырыс берушіні 48 сағатқа дейін жазбаша хабардар етуге міндетті. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру өнім берушінің күшімен (жұмыс, көлік) орындалады. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері өнім берушінің техникалық ерекшелікте (2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізетін болады. Егер тексеру нәтижелері техникалық ерекшеліктің (2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, өнім беруші тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған немесе тиісінше жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты бұзуды талап ететін және өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінетін болады.Өнім беруші "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген кепілдік міндеттемелерді орындауға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17976469-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для КОС
Номер лота:	№ 88612073-ЗЦП2
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, однополюсный, напряжение менее 230 В
Дополнительное описание лота:	Автоматический выключатель 32А 1ф
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г
Срок поставки:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автоматический выключатель 32А 1ф.Номинальный ток: 32А (выдерживает нагрузку до 7 кВт в однофазной сети 220В). Полюсность: 1Р (один полюс — подключается только фазный провод). Тип характеристики срабатывания: Чаще всего тип «С» (срабатывает при токе короткого замыкания, превышающем номинальный в 5–10 раз; подходит для бытовых розеток и приборов со средним пусковым током). Отключающая способность: Обычно 4.5 кА или 6 кА. Монтаж: Стандартная DIN-рейка (занимает 1 модуль в щитке).ГОСТ IEC 60898-1-2020.Год выпуска 2026г. (подтвердить документально) Приемка товара осуществляется комиссионно. Поставщик обязан письменно уведомить заказчика до 48 часов о поставки товара с указанием данных официального представителя поставщика. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами (рабочие, транспортные) Поставщика. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку Поставщика на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2). Если результаты проверки будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, в течение 3 дня с момента проверки. В случае не устранения или ненадлежащего устранения несоответствий требованиям технической спецификации в установленные сроки, Заказчик будет требовать расторжение договора и обратиться с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок.Поставщик обязан выполнять гарантийные обязательства предусмотренные п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей».