Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17682041-1
Сатып алудың атауы:	Жылыту радиаторлары мен батареяларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87929425-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жылыту радиаторы
Лоттың сипаттауы:	секциялық, шойын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шойын батареясы (7 бөлім)
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Костанайская область г Костанай ул.Аль Фараби 113
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардыңатауы: шойын 7 секциялы Жылыту радиаторы. Мақсаты: тұрғынүйлерді, қоғамдықжәнеөндірістікғимараттардысумен жылыту жүйелеріндеорнату. Қолданусаласы: жылутасымалдағыштыңтемпературасы110-130 Сболатынжабықжәнеашық жылыту жүйелері Техникалықжәнесапалықсипаттамалары: тауар ГОСТ 31311-2005 "жылыту аспаптары. Жалпытехникалықшарттар", бұлқолданыстағысәйкестіксертификатыменрасталады. Саны: 3 Өлшембірлігі: дана Жеткізуорны: Қазақстан, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 113

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17682041-1
Наименование закупки:	Государственные закупки радиаторов отопления и батарей
Номер лота:	№ 87929425-ЗЦП1
Наименование лота:	Радиатор отопления
Описание лота:	секционный, чугунный
Дополнительное описание лота:	Чугунная батарея (7 секций)
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Костанайская область г Костанай ул.Аль Фараби 113
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Радиатор отопления чугунные 7 секционные. Назначение: Установка в системах водяного отопления жилых, общественных и производственных зданий. Область применения: Закрытые и открытые системы отопления с температурой теплоносителя 110-130 С Технические и качественные характеристики: Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», что подтверждается действующим сертификатом соответствия. Количество: 3 Единица измерения: Штука Место поставки: КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 113