Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17344888-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ ЖЭО-1 үшін электроматериалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81647865-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Қуат беру блогы
Лоттың сипаттауы:	тұрақты ток кернеуін қамтамасыз ету үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1-ЖЭО арналған тұрақты ток көзі
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұл құрылғы электр бір айналымды механизмнің (ЭБМ) ГСП толымдаушы бұйымдарында, сондай-ақ ток датчиктерін қоректендіруді жүзеге асыру үшін позициялық сигнал беру механизмінде қолданылады.Айнымалы токтың кірістік кернеуі 90... - нан 264 В-қа дейін; Тұрақты токтың кірістік кернеуі 110... - нан 370 В-қа дейін;Кірістік айнымалы кернеудің жиілігі 47... - ден 63 Гц-ке дейін. Тұрақты токтың шығыстық кернеуі (27 ± 10%)В; Шығыстық ток кемінде 100 мА;Ток бойынша қорғаудың іске қосылу шегі (1,3±0,2) Ін. макс DIN-төрткілдешке монтаждау 35 мм; Габариттік және орнату өлшемдері, артық емес: 88 х 73 Х 63 мм.Блоктың қорғаныс дәрежесі сәйкес келеді, кемінде: IP20; Жұмыстық температурасының диапазоны, кемінде: -30...50 °С;Салмағы артық емес, г 500; Кепілдік мерзімі - тауар Тапсырыс берушінің қоймасына келіп түскен күннен бастап 12 ай; МЕМСТ 13540-74

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17344888-1
Наименование закупки:	Приобретение электроматериалов для ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81647865-ЗЦП1
Наименование лота:	Блок питания
Описание лота:	для обеспечения напряжения постоянного тока
Дополнительное описание лота:	Блок питания постоянного тока для ТЭЦ-1
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Применяется данное устройство в комплектующих изделиях ГСП механизма электрического однооборотного (МЭО), а также механизма сигнализации положения для того чтобы осуществлять питание токовых датчиков.Входное напряжение переменного тока от 90…до 264В; Входное напряжение постоянного тока от 110…до 370В;Частота входного переменного напряжения от 47…до 63Гц. Выходное напряжение постоянного тока (27 ± 10%)В;Выходной ток не менее 100 мА;Порог срабатывания защиты по току (1,3±0,2) Iн. макс.Монтаж на DIN-рейку 35 мм; Габаритные и установочные размеры, не более:88 х 73 х 63 мм.Степень защиты блока соответствует, не менее: IP20; Диапазоны температур работы, не менее: -30…50 °С; Вес не более, г 500;Гарантийный срок - 12 месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика; ГОСТ 13540-74