Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17615184-1
Сатып алудың атауы:	Қажетті материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 85562502-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Траверса
Лоттың сипаттауы:	ТМ-8
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Траверса
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы М.Х.Дулати к-сі, 5
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші КТП тізілімінде болса — 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТМ-1 траверсі SV105 тірегіне орнатылады. Оның негізгі мақсаты-елді мекендерде өндірілетін аралық П10-1 ӘЖ 10 кВ тіреуішті орнатуды орындау кезінде сымды (оқшауланбаған) бір рет бекіту. Траверсте оқшаулағыштарға арналған түйреуіштердің болуы қарастырылған (ШФ20-В, ШФ10-Г және ШС10-Д). Осы түйреуіштерге оқшаулағыштарды бекіту үшін КП-22Ю, К-6, К-7 және К-9 қақпақтарын қолдану керек. Траверстерді тірекке бекіту үшін қажет қысқыш (Х-1) бөлек жеткізіледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17615184-1
Наименование закупки:	Необходимые материалы (Эксп.101.Бадам)
Номер лота:	№ 85562502-ЗЦП3
Наименование лота:	Траверса
Описание лота:	ТМ-8
Дополнительное описание лота:	Траверса (Эн.101.Бадам)
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул. М.Х.Дулати, 5
Срок поставки:	После заключения договора в течении 20 календарных дней. Если Поставщик находится в реестре КТП - 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Устанавливается траверса ТМ-1 на стойке СВ105. Основное её предназначение - одинарное крепление провода (неизолированного) при выполнении установки опоры промежуточной П10-1 ВЛ 10 кВ, производимой в ненаселённой местности. Предусмотрено на траверсе наличие штырей для изоляторов (ШФ20-В, ШФ10-Г и ШС10-Д). Для крепления изоляторов на данных штырях следует применять колпачки КП-22Ю, К-6, К-7 и К-9. Необходимый для прикрепления траверсы к стойке хомут (Х-1) поставляется отдельно.