Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18024813-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіру жең 40 метр диаметрі 100 мм (20 метрден)
Лоттың нөмірі:	№ 88814650-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Жең
Лоттың сипаттауы:	қысымды, латекстен жасалған, өрт сөндіру
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіру жең 40 метр диаметрі 100 мм (20 метрден)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334035100, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Басши а. Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Басши ауылдық округі "Еңкөл" су қоймасы
Жеткізу мерзімі:	Шарт тіркелген күннен бастап 16 жұмыс күні
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өрт сөндіру жеңіне арналған техникалық ерекшеліктер Стандарт ГОСТ 34779-2021 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Өрт сөндіруге арналған қысымды жең (рукав) саны – 2 дана (40 метр). Ішкі диаметрі кемінде 100 мм. Ұзындығы кемінде 40 метр (20 метрден). Жұмыс қысымы кемінде 1,6 МПа. Екі жағында да ГР-100 жалғау бастиектері болуы. Жеткізу міндеттеледі. Жеткізу орны: 1. ҚР, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Басши ауылдық округі, «Енкөл» су қоймасы – 2 дана. Жеткізу мерзімі: мерзімінен бұрын жеткізу құқығымен 16 күнтізбелік күннен аспайды. Кепілдік міндеттемелер: кемінде 1 жыл. Жеткізілетін тауардың конструкциямен, оларды дайындау жөніндегі материалдармен байланысты не өндірушінің немесе жеткізушінің іс-әрекеті немесе қателігі нәтижесінде көрінетін ақаулары болмауы тиіс. Жаңа, түпнұсқа өндірістен шыққан, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, өндірісте өндірілген (100% жаңа компоненттерден) болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18024813-1
Наименование закупки:	Рукав пожарный 40 метр диаметром 100 мм (по 20 метров)
Номер лота:	№ 88814650-3ЦП2
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	напорный, из латекса, пожарный
Дополнительное описание лота:	Рукав пожарный 40 метр диаметром 100 мм (по 20 метров)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334035100, область Жетiсу, Кербулакский район, с.Басши Область Жетiсу Кербулакский район Басшиский сельский округ водохранилище "Енколь"
Срок поставки:	16 рабочих дней после регистрации договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на рукав пожарный Стандарт должен соответствовать ГОСТ 34779-2021. Рукав пожарный напорный в количестве – 2 шт. (40 метров). Внутренний диаметр не менее 100 мм. Длина не менее 40 метров (по 20 метров). Рабочее давление не менее 1,6 МПа. Комплект соединительными головками ГР-100 с обеих сторон наличие. Доставка обязательна. Место поставки: 1. РК, область Жетiсу Кербулакский район, Басшиский сельский округ водохранилище «Енколь» - 2 шт. Срок поставки: не более 16 календарных дней с правом досрочной поставки. Гарантийные обязательства: не менее 1 года. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя или поставщика. Должен быть новый, оригинального производства, не бывшем в употреблении, не восстановленным, изготовленным на производстве (из 100% новых компонентов).