Утверждаю
Заместитель командующего РгК «Батыс» (по тылу)
полковник К. Кажыбаев
«____» _____ 2026 года

Техническая спецификация
на проведение услуг по калибровке резервуаров горизонтальных стальных 5 м^3 с составлением калибровочной таблицы воинской части 5517, ЗКО, г. Уральск, улица Жукова 6.

Поверка (калибровка) и составление градуировочных таблиц на резервуары горизонтальные стальные 5м^3, в количестве 2 единиц, входящие в комплект блочно-контейнерной автозаправочной станции, 2013 года выпуска, фирмы АО «Мунайаспап», производства Республики Казахстан. с выдачей сертификата о поверке. градуировочных таблиц на каждый резервуар:

- Резервуар горизонтальный стальной, емкостью 5м^3, заводской диапазон измерений (или предел измерений) от 0 до 190 см и 0 до 192 см, в количестве 2 единиц;

Поверку произвести в соответствии с ГОСТ 8.659-2016 «Резервуары стальные цилиндрические горизонтальные. Методика поверки (калибровки) геометрическим методом с применением геодезических приборов»

Поверку должны проводить органы Государственной метрологической службы или аккредитованные на право поверки метрологические службы юридических лиц, аттестованные в качестве поверителя органом Государственной метрологической службы.

2013 жылы шығарылған АО «Мунайаспап», фирмасының Қазақстан Республикасы өндірісінің құю контейнері блогының жиынтығына кіретін 2 бірлік мөлшелінде 5м^3 тау-кен-көлденең болат резервуарларға салыстырып тексеру (калибрлеу) градуирлеу кезделерін жасау сертификат беру.Тексеру әрбір резервуарга салыстырып және тексеру таңбасының градуирлеу кестелеру (өздігінен жабысатын жапсырма)

- сыйымдығы 5м3 көлденең болат резервуар зауттық өлшеу деапазоны (немесе өлшеу шегі) 0-ден 190 см-ге дейін және, 0-ден 192 см-ге дейін және, саны 2 бірлік

Тексеруді ГОСТ 8.659-2016 сәйкес жүргізу "Цилиндрлік көлденең болат резервуарлар№ Геодезиялық приборларды қолданумен геометриялық әдіспен тексеру (калибрлеу) әдістемесі"

Салыстырып тексеруді мемлекеттік метрологиялық қызмет органдары немесе салыстырып тексеру құқығына аккредиттелген, салыстырып тексеруші ретінде мемлекеттік метрологиялық қызмет органы аттестаттаган заңды тұлгалардың метрологиялық қызметтері жүргізуге тиіс.

ВрИО начальника службы горючего и смазочных материалов
майор А. Садуакасов