Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17445572-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200171-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	тесілген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кәбіл-арна 16х10
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Кабель-арна 1000 В аспайтын тұрақты және айнымалы ток желілерінің негіздері бойынша сымдарды төсеуге арналған. Материал: өздігінен сөнетін поливинилхлоридті пластик. Жұмыс температурасының диапазоны –40 кем емес +45°С жоғары емес, Негіз ені: 16 мм кем емес, Биіктігі: 10 мм кем емес, Қабырғасының қалыңдығы: 1 мм кем емес, Пайдалы қимасы: кемінде 121 мм2 Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ, бұл ретте техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетілген"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17445572-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200171-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель-канал
Описание лота:	перфорированный
Дополнительное описание лота:	Кабельный канал 16х10
Количество:	200
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Кабель-канал предназначен для прокладки проводки по основаниям сетей постоянного и переменного тока не более 1000 В. Материал — самозатухающий поливинилхлоридпластикат. Диапазон рабочих температур не менее –40 не более +45°С, Ширина основания: не менее 16 мм, Высота: не менее 10 мм, Толщина стенки: не менее 1 мм, Полезное сечение: не менее 121 мм2, Национальные и межгосударственные стандарты отсутствуют, при этом в технической спецификации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара."