Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17915490-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Сумен жабдықтау және жылытуға арналған ППР материалдары. |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88537652-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Шарлы кран |
| **Лоттың сипаттауы:** | полипропиленнен |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | ППР DN32 краны |
| **Саны, көлемі:** | 10 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкин көшесі 83 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | МЕМСТ 34292-2017.  Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек, Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12.Номиналды диаметрі: DN32<br>Корпус материалы: полипропилен ППР<br>Түрі: шарлы, өтпелі<br>Қосылу тәсілі: раструбты термиялық дәнекерлеу<br>Жұмыс қысымы: 2,0 МПа-ға дейін (20 бар)<br>Мақсаты: сумен жабдықтау жүйесіндегі суық және ыстық су ағынын жабуға арналған<br>Жұмыс температурасы: + 95оС-тан аспауы тиіс<br>Жұмыс ортасы: су (ауыз су және шаруашылық сумен жабдықтау, жылыту)<br>Өнім жаңа, жарықтар, деформациялар мен зақымдарсыз болуы керек.<br>Сапа сертификаты. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17915490-1 |
| **Наименование закупки:** | ППР материалы для водоснабжения и отопления |
| **Номер лота:** | № 88537652-3ЦП1 |
| **Наименование лота:** | Кран шаровой |
| **Описание лота:** | из полипропилена |
| **Дополнительное описание лота:** | Кран ППР DN32 |
| **Количество:** | 10 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр  ул. Пушкина 83 |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней с момента подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | ГОСТ 34292-2017. Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее 2026. Гарантийный срок (в месяцах)12. Номинальный диаметр: DN32<br>Материал корпуса: полипропилен ППР<br>Тип: шаровой, проходной<br>Способ соединение: раструбная термическая сварка<br>Рабочее давление: до 2,0 Мпа(20бар)<br>Назначение: перекрытие потока воды в системе ХВС и ГВС.<br>Рабочая температура: не более +95оС<br>Рабочая среда: Вода (питьевое и хозяйственное водоснабжение, отопление)<br>Изделие должно быть новым, без трещин, деформаций и повреждений.<br>Сертификат качества. |