Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17900251-1
Сатып алудың атауы:	Дизельді жанармай сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88470122-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Дизельді жанармай
Лоттың сипаттауы:	жазғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизельді жанармай (ОВС)
Саны, көлемі:	3000
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсан аралығында
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	СТ РК МЕМСТ Р 52368-2009 Жазғы дизель отыны, цетандық саны кемінде 45, кинематикалық тұтқырлығы 20С мм2/с кезінде 3,0-6,0. Сүзілудің шекті температурасы минус 5. Жабық тигельде анықталатын тұтану температурасы 40-тан төмен емес, күкірттің массалық үлесі % 0,05- тен артық емес, Қазақстан Республикасының СТ РК МЕМСТ Р 52368-2009 Ұлттық стандартына сәйкес келетін ұшқынмен тұтанатын қозғалтқыштар үшін. Жеткізушіге қойылатын талаптар: талондар Жамбыл облысы, Тараз қаласы аумағында орналасқан автожанармай құю станцияларына қолданылады. Талондардың қолданылу мерзімі 2027 жылдын 31 желтоқсанға дейін

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17900251-1
Наименование закупки:	Приобретение дизельного топлива
Номер лота:	№ 88470122-ЗЦП1
Наименование лота:	Топливо дизельное
Описание лота:	летнее
Дополнительное описание лота:	Дизельное топливо (ОВС сжигание 2027)
Количество:	3000
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы
Срок поставки:	С момента подписания договора по 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СТ РК ГОСТ Р 52368-2009 Дизельное топливо летнее, цетановое число не менее 45, вязкость кинематическая при 20С мм2/с 3,0-6,0. Предельная температура фильтруемости минус 5. Температура вспышки определяемая в закрытом тигле не ниже 40, массовая доля серы % не более 0,05, для двигателей с искровым зажиганием, соответствующий Национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК ГОСТ Р 52368-2009. Действие талонов распространяется на автозаправочные станций расположенные на территории Жамбылская области, город Тараз Срок действие талонов до 31 декабря 2027 года