Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17498476-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | "Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 81200345-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Түсіруші трансформатор |
| **Лоттың сипаттауы:** | номиналды қуаты 4,0 кВа, номиналды жиілік 50 Гц |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | 380/42 төмендеткіш трансформатор |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "Төмендеткіш трансформатор ПЗ-300 380/42 - Іске қосу қорғанысы. Құрғақ бір фазалы трансформатор төмендетуші. Бастапқы кернеу 380В. Жиілік 50 Гц-ден кем емес Номиналды қуаты - 0,300 кВА К.П.Д., кемінде 88,3% Габариттік өлшемдері - 100 * 110 * 150 мм. МЕМСТ IEC 60044-1-2013, Сапа паспортын (сертификатын) қолма-қол беру. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес." |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17498476-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия" |
| **Номер лота:** | № 81200345-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Трансформатор понижающий |
| **Описание лота:** | номинальная мощность 4,0 кВа, номинальная частота 50 Гц |
| **Дополнительное описание лота:** | Трансформатор понижающий 380/42 |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2 |
| **Срок поставки:** | В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | "Трансформатор понижающий ПЗ-300 380/42 - ПЗпускозащитный. Трансформатор однофазный сухой понижающий. Первичное напряжение 380В. Частота питающей сети- не менее 50 Гц Номинальная мощность- 0,300 кВА К.П.Д., не менее- 88,3 % Габаритные размеры- 100*110*150 мм. ГОСТ IEC 60044-1-2013.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года." |