Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17700046-1
Сатып алудың атауы:	№1 су құбыры желілері үшін материалдар сатып алу (қайта)
Лоттың нөмірі:	№ 87963936-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Вентиль
Лоттың сипаттауы:	араластырғыш, муфталы, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қола шар клапаны d-50 мм
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шартты өту-50 мм (2"). Номиналды қысым-PN 16 (RU 1,6 МПа). Кранның түрі — шар, екі жақты, құлыптау, толық өту. Корпус — қола. Құбырға қосылу-муфталы, бұрандалы G 2". Басқару-қолмен, тұтқа-рычаг арқылы. Допты тығыздау-фторопласт (PTFE). Жұмыс ортасы — су, оның ішінде Суық және ыстық сумен жабдықтау жүйелері үшін. Тығыздау класы-А. Жұмыс температурасыорындалуына байланысты, шамамен +120 °C дейін. ГОСТ 21345-2005. 2026 жылы шығарылған (құжатталған) тауарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Өнім беруші тауар жеткізілімі туралы Тапсырыс берушіні 48 сағатқа дейін жазбаша хабардар етуге міндетті. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру өнім берушінің күшімен (жұмыс, көлік) орындалады. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері өнім берушінің техникалық ерекшелікте (2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізетін болады. Егер тексеру нәтижелері техникалық ерекшеліктің (2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, өнім беруші тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған немесе тиісінше жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты бұзуды талап ететін және өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінетін болады. Өнім беруші "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген кепілдік міндеттемелерді орындауға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17700046-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для водопроводных сетей №1 (повторно)
Номер лота:	№ 87963936-ЗЦП2
Наименование лота:	Вентиль
Описание лота:	смесительный, муфтовый, стальной
Дополнительное описание лота:	Вентиль бронзовый шаровой д-50мм
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г
Срок поставки:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Условный проход — Ду 50 мм (2"). Номинальное давление — PN 16 (Ру 1,6 МПа). Тип крана — шаровый, двухходовой, запорный, полнопроходной. Корпус — бронзовый. Присоединение к трубопроводу — муфтовое, резьбовое G 2". Управление — ручное, посредством рукоятки-рычага. Уплотнение шара — фторопласт (PTFE). Рабочая среда — вода, в том числе для систем холодного и горячего водоснабжения. Класс герметичности — А. Рабочая температура — в зависимости от исполнения, ориентировочно до +120 °С. ГОСТ 21345-2005. Год выпуска 2026г. (подтвердить документально) Приемка товара осуществляется комиссионно. Поставщик обязан письменно уведомить заказчика до 48 часов о поставки товара с указанием данных официального представителя поставщика. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами (рабочие, транспортные) Поставщика. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку Поставщика на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2). Если результаты проверки будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, в течение 3 дня с момента проверки. В случае не устранения или ненадлежащего устранения несоответствий требованиям технической спецификации в установленные сроки, Заказчик будет требовать расторжение договора и обратиться с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Поставщик обязан выполнять гарантийные обязательства предусмотренные п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей.