Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17393499-1
Сатып алудың атауы:	Еңбек-Жауғашты қазандығын жөндеуге арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87221087-ОИЗ
Лоттың атауы :	Автомат
Лоттың сипаттауы:	гидравликалық жүйелер үшін, шығындарды шектеу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	100 А автоматы деффиренциялық автомат
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. Алматы облысы, Қапшағай қаласы, Орталық, 1
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автоматты, үш полюсті, кернеуі 230-400 в. бұл КТРУ коды 100 а автоматты ажыратқыштар үшін қолданылады. Егер сізге Техникалық сипаттама қажет болса, мысалы: түрі: ажыратқыш; номиналды ток: 100А; полюстер саны: 3Р; номиналды кернеу: 230/400 В, 50 Гц; өшіру қабілеті: кем дегенде 6 кА (немесе одан жоғары — қажеттілік бойынша); қорғау дәрежесі: IP20-дан төмен емес; ГОСТ IEC 60898-1 немесе ГОСТ IEC 60947-2 талаптарына сәйкестігі (ажыратқыштың түріне байланысты).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17393499-1
Наименование закупки:	Материалы для ремонта котельной Енбек-Жауғашты
Номер лота:	№ 87221087-ОИЗ
Наименование лота:	Автомат
Описание лота:	для гидравлических систем, ограничения расхода
Дополнительное описание лота:	Автомат 100 А деффиренциональный автомат Енбек-Жауғашты Учреждение №14
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев Алматинская область, г.Капчагай, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1
Срок поставки:	согласно условий договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В. Это КТРУ код 100 а для автоматических выключателей используется. Если вам нужно техническое описание если, например: тип: выключатель; номинальный ток: 100А; количество полюсов: 3Р; номинальное напряжение: 230/400 В, 50 Гц; отключающая способность: не менее 6 кА (или более высшее-по необходимости); степень защиты: Не ниже IP20; ГОСТ IEC 60898-1 или ГОСТ Соответствие требованиям IEC 60947-2 (выключатель в зависимости от вида).