Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17499078-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81618029-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Төмен вольтті ажыратқыш
Лоттың сипаттауы:	үш полюсті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2-ЖЭО арналған Сыртқы қос сызықты айырғыш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Полюстер саны – кемінде 3. Номиналды кернеу – кемінде 10 кВ. Номиналды ток – кемінде 400 А. Қоршаған ауа температурасы – кемінде -45 ºС, +40 ºС-тан аспайды. Климаттық орындалуы – У1 (қоңыржай және суық климат жағдайларында ашық ауада пайдалануға арналған бұйымдар). Электродинамикалық төзімділік тогы – кемінде 25 кА. Термиялық төзімділік тогы – кемінде 10 кА. МЕМСТ 689-90."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17499078-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81618029-ЗЦП1
Наименование лота:	Разъединитель низковольтный
Описание лота:	трехполюсный
Дополнительное описание лота:	Разъеденитель линейный наружный двойной для ТЭЦ-2
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Количество полюсов – не менее 3. Номинальное напряжение – не менее 10 кВ. Номинальный ток – не менее 400 А. Температура окружающего воздуха – не менее -45 ºС, не более +40 ºС. Климатическое исполнение – У1 (изделия для использования в умеренном и холодном климате на открытом воздухе). Ток электродинамической стойкости – не менее 25 кА. Ток термической стойкости – не менее 10 кА. ГОСТ 689-90."