Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17465912-1
Сатып алудың атауы:	Еңбек-Жауғашты қазандығын жөндеуге арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87221087-ОИ5
Лоттың атауы :	Автомат
Лоттың сипаттауы:	гидравликалық жүйелер үшін, шығындарды шектеу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	100 А автоматы деффиренциялық автомат
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. Алматы облысы, Қапшағай қаласы, Орталық, 1
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	дифференциалды ажыратқыш; номиналды ток: 100А; номиналды жұмыс кернеуі: 380/400 В айнымалы ток; полюстер саны: 4Р (бейтарап үш фазалы желі); іске қосу сипаттамасы: С; номиналды дифференциалды ток: 30 мА; дифференциалды қорғаныс түрі: АС немесе А түрі-бар электр желісіне байланысты; шамадан тыс жүктемеден, қысқа тұйықталудан және ағып кету токтарынан қорғау; жиілігі: 50 Гц; "Тест" батырмасының болуы; орнату-DIN рельсінде; корпусты қорғау дәрежесі-IP20-дан төмен емес; жылытуға төзімді электр оқшаулағыш материалдан жасалған корпус; өнім жаңа, пайдаланылмаған, зақымдалмаған; ҚР қолданыстағы техникалық регламенттері мен стандарттарының талаптарына сәйкестігі / ЕАЭО

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17465912-1
Наименование закупки:	Материалы для ремонта котельной Енбек-Жауғашты
Номер лота:	№ 87221087-ОИ5
Наименование лота:	Автомат
Описание лота:	для гидравлических систем, ограничения расхода
Дополнительное описание лота:	Автомат 100 А деффиренциональный автомат Енбек-Жауғашты Учреждение №14
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев Алматинская область, г.Капчагай, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1
Срок поставки:	согласно условий договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	дифференциальный автоматический выключатель; номинальный ток: 100 А; номинальное рабочее напряжение: 380/400 В АС; количество полюсов: 4Р (трехфазная сеть с нейтралью); характеристика срабатывания: С; номинальный дифференциальный ток: 30 мА; тип дифференциальной защиты: тип АС или А — в зависимости от существующей электрической сети; защита от перегрузки, короткого замыкания и токов утечки; частота: 50 Гц; наличие кнопки «Тест»; монтаж — на DIN-рейку; степень защиты корпуса — не ниже IP20; корпус из электроизоляционного материала, устойчивого к нагреву; изделие новое, не бывшее в употреблении, без повреждений; соответствие требованиям действующих технических регламентов и стандартов РК/ЕАЭС