# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№18952912**

Конкурстың № 17971235-1
Конкурстың атауы Дизель генераторын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-11-17 18:23:13 дейін 2026-11-20 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қостанай облысының Полиция департаменті" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070240000861 | ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Уважаемый Заказчик! По лоту № 88425993-ОК1 «Генератор» просим разъяснить положения технической спецификации. 1. Указано: «Дизель-генератор в кожухе (далее ДГУ) устанавливается на площадке вблизи основного источника энергоснабжения.» (Приложение 13, п. 1 «Объекты»). Просим уточнить исполнение ДГУ: в п. 1 «Объекты» указано «дизель-генератор в кожухе», в остальных разделах — блок-контейнер типа «Север». Требуется кожух (открытая установка под навесом) или блок-контейнер? 2. Указано: «ДГУ - мощность 100/1250кВА, в постоянном режиме работы(Prime).» (Приложение 13, «Требование к дизель-генераторной установке»). Просим уточнить требуемую мощность ДГУ: в п. 3 указано 100-125 кВА, в требованиях к ДГУ — «100/1250 кВА (Prime)». Какие значения Prime и резервной (Standby) мощности требуются? 3. Указано: «исходя | 2026-11-18 10:43:43 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | 1.Поясняем, что предоставляется право поставщику предложить на выбор Дизель-генератор в кожухе или блок-генератор типа «Север», но предварительно согласовать с Заказчиком. 2.В соответствии с технической спецификацией требуется ДГУ мощностью электростанции 100-125 кВа, в другом случае это была опечатка. 3.Место установки и способ прокладки кабельной линии согласовывают с Заказчиком, исходя из расстояния от ВРУ до места установки ДГУ не менее 50 метров. 4.В случае отсутствия сети должен запускаться ДГУавтоматически и поэтому для этого должен быть предусмотрен автоматический ввод резерва (АВР). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из расстояния от ВРУ до места установки ДГУ не менее 50 метров.» (Приложение 13, п. 2 «Ориентировочный перечень работ»). Просим уточнить фактическое расстояние от ВРУ до места установки ДГУ (длину кабельной трассы), способ прокладки (в земле, лотки, воздушно) и необходимость фундамента/плиты и заземления контура под контейнер и навес. 4. Указано: «В случае отсутствия сети должен запускаться ДГУ.» (Приложение 13, п. 4 «Требования к оборудованию»). Просим уточнить, требуется ли автоматический ввод резерва (АВР) с автозапуском ДГУ при пропадании сети, либо достаточно ручного запуска и ручного переключения рубильником (в ТЗ указаны и «должен запускаться ДГУ», и «ручной запуск», и перекидной рубильник). | | | |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Начальник ДП Файзуллин Ерлан Жумасеитович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

**Протокол предварительного обсуждения**
**проекта конкурсной документации**
**№18952912**

№ конкурса 17971235-1
Название конкурса Приобретение дизель генератора
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-11-17 18:23:13 по 2026-11-20 09:00:00
Наименование организатора ГУ "Департамент полиции Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070240000861 | Запрос о разъяснении КД | Уважаемый Заказчик! По лоту № 88425993-ОК1 «Генератор» просим разъяснить положения технической спецификации. 1. Указано: «Дизель-генератор в кожухе (далее ДГУ) устанавливается на площадке вблизи основного источника энергоснабжения.» (Приложение 13, п. 1 «Объекты»). Просим уточнить исполнение ДГУ: в п. 1 «Объекты» указано «дизель-генератор в кожухе», в остальных разделах — блок-контейнер типа «Север». Требуется кожух (открытая установка под навесом) или блок-контейнер? 2. Указано: «ДГУ - мощность 100/1250кВА, в постоянном режиме работы(Prime).» (Приложение 13, «Требование к дизель-генераторной установке»). Просим уточнить требуемую мощность ДГУ: в п. 3 указано 100-125 кВА, в требованиях к ДГУ — «100/1250 кВА (Prime)». Какие значения Prime и резервной (Standby) мощности требуются? 3. Указано: «исходя | 2026-11-18 10:43:43 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | 1.Поясняем, что предоставляется право поставщику предложить на выбор Дизель-генератор в кожухе или блок-генератор типа «Север», но предварительно согласовать с Заказчиком. 2.В соответствии с технической спецификацией требуется ДГУ мощностью электростанции 100-125 кВа, в другом случае это была опечатка. 3.Место установки и способ прокладки кабельной линии согласовывают с Заказчиком, исходя из расстояния от ВРУ до места установки ДГУ не менее 50 метров. 4.В случае отсутствия сети должен запускаться ДГУавтоматически и поэтому для этого должен быть предусмотрен автоматический ввод резерва (АВР). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из расстояния от ВРУ до места установки ДГУ не менее 50 метров.» (Приложение 13, п. 2 «Ориентировочный перечень работ»). Просим уточнить фактическое расстояние от ВРУ до места установки ДГУ (длину кабельной трассы), способ прокладки (в земле, лотки, воздушно) и необходимость фундамента/плиты и заземления контура под контейнер и навес. 4. Указано: «В случае отсутствия сети должен запускаться ДГУ.» (Приложение 13, п. 4 «Требования к оборудованию»). Просим уточнить, требуется ли автоматический ввод резерва (АВР) с автозапуском ДГУ при пропадании сети, либо достаточно ручного запуска и ручного переключения рубильником (в ТЗ указаны и «должен запускаться ДГУ», и «ручной запуск», и перекидной рубильник). | | | |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник ДП Файзуллин Ерлан Жумасеитович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).