Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18864188

Конкурстың № 17881224-1
Конкурстың атауы СКЛ үшін тауарларды мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-11-02 11:53:25 дейін 2026-11-04 11:53:25
Ұйымдастырушының атауы "Астана-АЭК" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	210140006382	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. Запрашиваемый диапазон применения муфт от 70 до 150 мм2. В технической спецификации требования к механическим наконечникам 70-1500 мм2. Просим уточнить, является ли указанный диапазон сечений механических наконечников обязательным требованием к одному типоразмеру наконечника либо он обозначает общий диапазон сечений кабельных жил, для которых должны быть предусмотрены соответствующие наконечники. Или это является опечаткой? 2. Технической спецификацией предусмотрено обязательное предоставление протоколов испытаний на коррозионную стойкость соединителей. Вместе с тем предметом закупки являются концевые кабельные муфты, конструкция которых предусматривает оконцевание кабельных жил, а не их соединение между собой. В связи с этим просим разъяснить, какие именно изделия подразумеваются под термином «соединители» в	2026-11-04 11:34:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.Диапазон применения наконечников: от 70 до 150 мм². 2.Протоколы испытаний на коррозионную стойкость запрашиваются в связи с применением соединителей для соединения экрана из алюминиевого сплава с медным лужёным тросиком заземления.
			рамках данного требования.			

2	100740015093	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации указано следующее требование: «Полная герметичность узла заземления и наконечников (мастика красного цвета) термоусаживаемыми мастичными манжетами для работы под дождем и снегом». Просим разъяснить, что именно подразумевается под термином «термоусаживаемые мастичные манжеты», поскольку данная формулировка не позволяет однозначно определить конструктивное исполнение и технические характеристики требуемых элементов герметизации. В частности, просим уточнить: - Предполагается ли применение термоусаживаемых трубок или манжет с внутренним термоплавким клеевым (мастичным) слоем либо использование отдельных мастичных герметизирующих элементов? - Является ли обязательным применение мастики именно красного цвета и чем обусловлено данное требование с технической точки зрения?	2026-11-04 11:08:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Под полной герметизацией наконечников подразумевается применение трекингостойких термоусаживаемых внешних жильных трубок/манжет (1 шт на фазу) имеющих специальный экструдированный в процессе производства трубки клеевой подслой с оксидом цинка, обеспечивающий полную защиту от проникновения влаги внутрь тела муфты по всей длине. Под полной герметизацией узла заземления подразумевается применение термоусаживаемых трубок/манжет (1 шт на комплект муфты) имеющих специальный экструдированный в процессе производства трубки клеевой подслой, а также специальной герметизирующей мастики обеспечивающих полную защиту от проникновения влаги внутрь тела муфты в области вывода проволок экрана для заземления. Требование к применению мастики красного цвета обусловлено её идентификацией как специального высоковольтного электроизоляционного

						герметизирующего материала, предназначенного для применения в кабельной арматуре. Это специальный материал с определёнными электроизоляционными и герметизирующими свойствами, а не просто окрашенная универсальная мастика.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Первый заместитель председателя Правления по производству Беликов Дмитрий Николаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18864188

№ конкурса 17881224-1
Название конкурса Государственные закупки товаров для СКЛ
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-11-02 11:53:25 по 2026-11-04 11:53:25
Наименование организатора АО "Астана - РЭК"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	210140006382	Запрос о разъяснении КД	1. Запрашиваемый диапазон применения муфт от 70 до 150 мм2. В технической спецификации требования к механическим наконечникам 70-1500 мм2. Просим уточнить, является ли указанный диапазон сечений механических наконечников обязательным требованием к одному типоразмеру наконечника либо он обозначает общий диапазон сечений кабельных жил, для которых должны быть предусмотрены соответствующие наконечники. Или это является опечаткой? 2. Технической спецификацией предусмотрено обязательное предоставление протоколов испытаний на коррозионную стойкость соединителей. Вместе с тем предметом закупки являются концевые кабельные муфты, конструкция которых предусматривает оконцевание кабельных жил, а не их соединение между собой. В связи с этим просим разъяснить, какие именно изделия подразумеваются под термином «соединители» в	2026-11-04 11:34:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.Диапазон применения наконечников: от 70 до 150 мм². 2.Протоколы испытаний на коррозионную стойкость запрашиваются в связи с применением соединителей для соединения экрана из алюминиевого сплава с медным лужёным тросиком заземления.

			рамках данного требования.			
2	100740015093	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации указано следующее требование: «Полная герметичность узла заземления и наконечников (мастика красного цвета) термоусаживаемыми мастичными манжетами для работы под дождем и снегом». Просим разъяснить, что именно подразумевается под термином «термоусаживаемые мастичные манжеты», поскольку данная формулировка не позволяет однозначно определить конструктивное исполнение и технические характеристики требуемых элементов герметизации. В частности, просим уточнить: - Предполагается ли применение термоусаживаемых трубок или манжет с внутренним термоплавким клеевым (мастичным) слоем либо использование отдельных мастичных герметизирующих элементов? - Является ли обязательным применение мастики именно красного цвета и чем обусловлено данное требование с технической точки зрения?	2026-11-04 11:08:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Под полной герметизацией наконечников подразумевается применение трекингостойких термоусаживаемых внешних жильных трубок/манжет (1 шт на фазу) имеющих специальный экструдированный в процессе производства трубки клеевой подслой с оксидом цинка, обеспечивающий полную защиту от проникновения влаги внутрь тела муфты по всей длине. Под полной герметизацией узла заземления подразумевается применение термоусаживаемых трубок/манжет (1 шт на комплект муфты) имеющих специальный экструдированный в процессе производства трубки клеевой подслой, а также специальной герметизирующей мастики обеспечивающих полную защиту от проникновения влаги внутрь тела муфты в области вывода проволок экрана для заземления. Требование к применению мастики красного цвета обусловлено её идентификацией как специального высоковольтного электроизоляционного

						герметизирующего материала, предназначенного для применения в кабельной арматуре. Это специальный материал с определёнными электроизоляционными и герметизирующими свойствами, а не просто окрашенная универсальная мастика.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Первый заместитель председателя Правления по производству Беликов Дмитрий Николаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).