Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17878916-1
Сатып алудың атауы:	Иілгіш және втулка сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88347659-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Төлке
Лоттың сипаттауы:	ернеулік, полиэтиленді, диаметрі 50-200 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фланецке арналған Төлке Д. 110 мм
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: ПЭ фланецті жең, 110 мм. Диаметрі: 110 мм. Материалы: PE100. Түрі: құйылған, ұзартылған. SDR: SDR17. Жұмыс қысымы: PN10 (SDR17). Қосу әдісі: түйінмен пісіру, электрлік пісіру. Мақсаты: PE құбырларын фланецті фитингтерге қосу PE-ден болатқа / PE-ден шойынға ауысу. Жұмыс температурасы: әдетте +40…+50 °C дейін. Түсі: қара. Ø110 мм үшін стандартты өлшемдер. Құбырдың сыртқы диаметрі: 110 мм. Фланецтің диаметрі: шамамен 160 мм. Жалпы ұзындығы: шамамен 120–130 мм. Қабырға қалыңдығы: SDR17 ≈ 6,6 мм.ГОСТ 18599-2001.2026 жылы шығарылған (құжатталған) тауарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Өнім беруші тауар жеткізілімі туралы Тапсырыс берушіні 48 сағатқа дейін жазбаша хабардар етуге міндетті. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру өнім берушінің күшімен (жұмыс, көлік) орындалады. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері өнім берушінің техникалық ерекшелікте (2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізетін болады. Егер тексеру нәтижелері техникалық ерекшеліктің (2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, өнім беруші тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған немесе тиісінше жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты бұзуды талап ететін және өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінетін болады.Өнім беруші "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген кепілдік міндеттемелерді орындауға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17878916-1
Наименование закупки:	Приобретение отвода и втулки
Номер лота:	№ 88347659-ЗЦП3
Наименование лота:	Втулка
Описание лота:	фланцевая, полиэтиленовая, диаметр 50-200 мм
Дополнительное описание лота:	Втулка под фланец д.110мм
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г
Срок поставки:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: втулка под фланец ПЭ 110 мм. Диаметр: 110 мм. Материал: ПЭ100. Тип: литая, удлиненная. SDR: SDR17. Рабочее давление: PN10 (SDR17). Способ соединения: стыковая сварка, электросварка. Назначение: соединение ПЭ трубы с фланцевой арматурой переход ПЭ–сталь / ПЭ–чугун. Рабочая температура: обычно до +40…+50 °C. Цвет: черный. Типовые размеры для Ø110 мм. Наружный диаметр трубы: 110 мм. Диаметр бурта: около 160 мм. Строительная длина: примерно 120–130 мм. Толщина стенки: SDR17 ≈ 6,6 мм. ГОСТ 18599-2001.Год выпуска 2026г. (подтвердить документально) Приемка товара осуществляется комиссионно. Поставщик обязан письменно уведомить заказчика до 48 часов о поставки товара с указанием данных официального представителя поставщика. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами (рабочие, транспортные) Поставщика. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку Поставщика на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2). Если результаты проверки будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, в течение 3 дня с момента проверки. В случае не устранения или ненадлежащего устранения несоответствий требованиям технической спецификации в установленные сроки, Заказчик будет требовать расторжение договора и обратиться с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок.Поставщик обязан выполнять гарантийные обязательства предусмотренные п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей».