Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17505823-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар және олардың құрамдас бөліктерін сатып алу сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81200311-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Тоқтетік
Лоттың сипаттауы:	ашалы, бір орынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ашық розетка
Саны, көлемі:	18
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Ашық сым розеткасы. Корпустың түсі - Ақ. Корпус материалы - Термопластик. USB- ден зарядтау мүмкіндігі жоқ. Кернеу-230 В, Қорғаныш қақпағы жоқ. Орнату тәсілі - сыртқы IP-20 қорғау дәрежесі. Байланыс материалы - Мыс. Номиналды ток-16 А, Қосылатын сымдардың қимасы - 2,5 мм2 аспайды. Жерге тұйықтаумен. Ажыратқыштар саны - 3. Қорғаныш перделері жоқ МЕМСТ 30851.2.2-2002"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17505823-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов и их комплектующих для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81200311-ЗЦП1
Наименование лота:	Розетка
Описание лота:	штепсельная, одноместная
Дополнительное описание лота:	Розетка открытая
Количество:	18
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Розетка открытой проводки. Цвет корпуса-Белый. Материал корпуса-Термопластик. Возможность подзарядки от USB-отсутствует. Напряжение-230 В. Защитная крышка-отсутствует. Способ установки-наружная Степень защиты IP-20. Материал контакта-Медь. Номинальный ток-16 А. Сечение подключаемых проводов- не более 2.5 мм2. С заземлением. Количество разъемов-3. Защитные шторки-отсутствуют ГОСТ 30851.2.2-2002"