Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17498476-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200394-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ток трансформаторы
Лоттың сипаттауы:	пластмасс тұрқыда, номиналды кернеуі 0,66 кВ, номиналдық бастапқы тоқ 100 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ток трансформаторы Т-0,66 УЗ 50/5
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап күнтізбелік 60 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Т-0,66 50/5 ток трансформаторына қойылатын техникалық талаптар. Жұмыс режимдері: Номиналды тоғы 50 А болатын шиналы ток трансформаторы және Номиналды кернеуі - 0,66 кВ ауыспалы тоқ жиілігі диапазоны 60 Гц. Трансформатордың дәлдік сыныбы 0,5. Номиналды қайталама ток - 5 А, Қуаттылық коэффициенті бар номиналды қайталама жүктеме cos φ = 0,8 - 5 ВА. Қоршаған ауаның температурасы 45 °С + 40 °С диапазонында пайдалану. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы плюс 25 °С температурада 98% -ға дейін. Салмағы кемінде - 0,3 кг. МЕМСТ 7746-2015, Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17498476-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200394-ЗЦП1
Наименование лота:	Трансформатор тока
Описание лота:	в пластмассовом корпусе, номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 100 А
Дополнительное описание лота:	Трансформатор тока Т-0,66 У3 50/5
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Технические требования к трансформатору тока Т-0,66 50/5. Режимы работы: Трансформатор тока с шиной с номинальным током 50 А. и Номинальное напряжение – 0,66 кВ переменного тока диапазон частот 60 Гц. Класс точности трансформатора 0,5. Номинальный вторичный ток – 5 А. Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cosφ =0,8 – 5 ВА. Эксплуатация при температуре окружающего воздуха в диапазогн - 45 °С + 40 °С. Относительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 25 °С. Масса не менее – 0,3 кг. ГОСТ 7746-2015.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года."