Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17875738-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Шаруашылық тауарлар сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88236934-3ЦП2 |
| **Лоттың атауы:** | Жылуоқшаулағыш төсеніш |
| **Лоттың сипаттауы:** | минералды мақтадан, маркасы МП(МС)-50 |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | |
| **Саны, көлемі:** | 6 |
| **Өлшем бірлігі:** | Метр |
| **Жеткізу орны:** | 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі, 2 үй |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарт күшіне енген кезден бастап 15 күнтізбелік күн ішінде/Қазақстандық тауар өндірушілер (ҚТӨ) үшін жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Қалыңдығы 10 см (100 мм) жылыту құбырларын жылу оқшаулау үшін инемен тесілген минералды мақта немесе базальт төсеніштерін (мысалы, ГОСТ 21880-2011 бойынша МР-100, МР-125 немесе базальт МРВ) пайдаланыңыз.<br>• Материал түрі: Минералды мақта (тұтанғыштық тобы - NG, жанбайтын).<br>• Қаптама (қорғаныш қабаты):<br>• Фольгамен қапталған - қосымша жылуды шағылыстырады және ылғалдан қорғайды.<br>Ені: 1,2 метр. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17875738-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение хозяйственных товаров |
| **Номер лота:** | № 88236934-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Мат теплоизоляционный |
| **Описание лота:** | из минеральной ваты, марка МП(МС)-50 |
| **Дополнительное описание лота:** | |
| **Количество:** | 6 |
| **Единица измерения:** | Метр |
| **Места поставки:** | 231010000, Атырауская область, г.Атырау  ул. Кигаш, дом 2 |
| **Срок поставки:** | С момента вступления в силу договора в течение 15 календарных дней/ Срок поставки для казахстанских товаропроизводителей (КТП) 60 календарных дней с момента заключения договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Для теплоизоляции труб отопления толщиной 10 см (100 мм) используют прошивные минераловатные или базальтовые маты (например, марки МП-100, МП-125 или базальтовые МПБ по ГОСТ 21880-2011).<br>• Тип материала: Бминеральная вата (группа горючести — НГ, негорючие).<br>• Обкладка (защитный слой):<br>• Фольгированные — дополнительно отражают тепло и защищают от влаги. Ширина 1.2 метр |