Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17538470-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200077-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Щетка
Лоттың сипаттауы:	электр қозғалыштарға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЖЭО-1 үшін ЭГ-14 10х12,5х32 (К4-2 типі) электр щеткасы
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1974 жылдан Т2-6-2 турбогенераторға жинақтау. Тұрақты және ауыспалы токтың электр машиналарының ток түсіру торабына арналған ауыспалы элемент. Материалдың маркасы: ЭГ-14 (электрографиттік). Өлшемдері: 10 × 12,5 × 32 мм. Конструкция түрі: К4-2 (жапсырманың, кабельдің және ұштықтың болуы). Ток тығыздығы: 12 А/см артық емес ^{2} (ең жоғары) Меншікті кедергі: 20-дан 38 мкОм· м дейінгі диапазон

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17538470-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200077-ЗЦП2
Наименование лота:	Щетка
Описание лота:	для электродвигателя
Дополнительное описание лота:	Электрощетка ЭГ-14 10х12,5х32 (тип К4-2) для ТЭЦ-1
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Доукомплектация к турбогенератору Т2-6-2 1974 года выпуска. Сменный элемент для токосъемного узла электрических машин постоянного и переменного тока. Марка материала: ЭГ-14 (электрографитная). Размеры: 10 × 12,5 × 32 мм. Тип конструкции: К4-2 (наличие накладки, кабеля и наконечника). Плотность тока: не более 12 А/см² (максимально)Удельное сопротивление: диапазон от 20 до 38 мкОм·м