Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17408636-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | "Астана-Энергия" АҚ үшін материалдар сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 81198954-ЗЦП4 |
| **Лоттың атауы :** | Электр оқшаулағыш түтікше |
| **Лоттың сипаттауы:** | сымдар мен кабельдерді қорғау және қосымша оқшаулау үшін, поливинилхлоридті пластикаттан |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Түтік ПВХ д.5 |
| **Саны, көлемі:** | 6 |
| **Өлшем бірлігі:** | Килограмм |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Электірлік беріктігі 20°С да 15 кВ/мм кем емес, Меншікті көлемді электрлік кедергі: 1*1010 Ом•см кем емес, Электрлік беріктігі температурасы төмендеген жағдайда: не менее 10 кВ/мм, жоғарғы ылғалдылық жағдайында электрлік беріктілігі : 10 кВ/мм кем емес, Электрлік беріктілігі температура жоғарлаған жағдайда: 10 кВ/мм кем емес, созылу кезіндегі беріктігі 9,8 Мпа кем емес,Салыстырмалы ұзаруы: 200%, диаметрінен кем емес : 5 мм, қабырғасының қалыңдығы кем емес: 0,4 мм. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Жеткізілетін тауарды дайындау мерзімі 2026 жылдан ерте болмауы тиіс. Кепілдік мерзімі Тапсырыс берушінің қоймасына тауар түскен күннен бастап 12 ай. МЕМСТ 19034-82 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17408636-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение материалов для АО "Астана-Энергия" |
| **Номер лота:** | № 81198954-ЗЦП4 |
| **Наименование лота:** | Трубка электроизоляционная |
| **Описание лота:** | для защиты и дополнительной изоляции проводов и кабелей, из поливинилхлоридного пластиката |
| **Дополнительное описание лота:** | Трубка ПВХ д. 5 |
| **Количество:** | 6 |
| **Единица измерения:** | Килограмм |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2 |
| **Срок поставки:** | В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Электрическая прочность при 20°С: не менее 15 кВ/мм,Удельное объемное электрическое сопротивление: не менее 1*1010 Ом•см, Электрическая прочность в условиях пониженной температуры: не менее 10 кВ/мм, Электрическая прочность в условиях повышенной влажности: не менее 10 кВ/мм, Электрическая прочность в условиях повышенной температуры: не менее 10 кВ/мм, Прочность при растяжении: не менее 9,8 МПа, Относительное удлинение: не менее 200%, диаметр: 5 мм, толщина стенки не менее 0,4 мм. Наличие паспорта (сертификата) качества. Срок изготовления поставляемого товара должен быть не ранее 2026 года. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика. ГОСТ 19034-82 |