Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17909123-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндірушілердің аязға төзімді жеңдерін және өрт сөндірушінің оқпандарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81663140-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Оқпан
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіру, типі РСК-51
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіру оқпаны РСК-50 СПАСОП
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ғимараты, 3
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-күнтізбелік 61 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	РСК-50 (ГОСТ 9923-93) қолмен өрт сөндіру оқпандары үздіксіз және шашыраңқы су ағынын қалыптастыруға және бағыттауға, сондай-ақ ағынды жабуға арналған. РСК-50 көрсеткішінің атауы жұмыс қысымы, МПа, (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) су шығыны, л/с, кем емес:- үздіксіз ағын-бүріккіш ағын 2,7 2,0 су ағынының қашықтығы (ең шеткі тамшылар бойынша ең жоғары), м, кем емес:- тұтас-бүріккіш 30 11 Бүріккіш ағынның алау бұрышы, рад (градус), кем емес: - ең аз-ең жоғары 0,70 (40) 1,22 (70) габариттік өлшемдері, мм, артық емес:- ұзындығы, L-биіктігі, H 360 140 салмағы, кг, артық емес: 1,95 шығу тесігінің диаметрі саптама, мм 12 шартты өту жалғау басының, мм 50 тел. келісім бойынша +7 705 902 0848 Заркум Хозяшевич

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17909123-1
Наименование закупки:	Приобретение Рукавов пожарных морозостойких и Стволов пожарный
Номер лота:	№ 81663140-ЗЦП1
Наименование лота:	Ствол
Описание лота:	пожарный, тип РСК-51
Дополнительное описание лота:	Ствол пожарный РСК-50 СПАСОП
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Аэропорт здание, 3
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 61 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стволы пожарные ручные РСК-50 (ГОСТ 9923-93) предназначены для формирования и направления сплошной и распыленной струи воды, а также для перекрытия потока. Наименование показателя РСК-50 Рабочее давление, МПа, (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) Расход воды, л/с, не менее: -сплошной струи -распыленной струи 2,7 2,0 Дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям), м, не менее: -сплошной -распыленной 30 11 Угол факела распыленной струи,рад (градус), не менее: -минимальный -максимальный 0,70 (40) 1,22 (70) Габаритные размеры, мм, не более: -длина, L -высота, H 360 140 Масса, кг, не более: 1,95 Диаметр выходного отверстия насадка, мм 12 Условный проход соединительной головки, мм 50 Тел. по согласованию +7 705 902 0848 Заркум Хозъяшевич