Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17600203-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Материалдарды сатып алу (СБиОТ) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87799284-ЗЦП3 |
| **Лоттың атауы :** | Кілемше |
| **Лоттың сипаттауы:** | диэлектрлі, резеңкелі |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Диэлектрлік төсеніштер кернеуі 1000 В жоғары жабық электр қондырғыларында (ерекше ылғалды үй-жайлардан басқа) және құрғақ ауа райында ашық электр қондырғыларында қорғаныс құралы ретінде әрекет етеді. Диэлектрлік төсеніш, 50 Гц жиіліктегі 20000 В кернеуге төтеп беруі керек. Кілемдер болуы керек: парақтар. Олар әр түрлі қалыңдықтағы тегіс резеңке табақ, тең жақтары гофрленген бетімен жасалған. Диэлектрлік кілемдер ОТК тексеруден өткен қорғаныс мамандандырылған электр оқшаулағыш материалы ретінде қолданылады. Өлшемі-750х750х50мм.Түсі Қара. Тауарда тауарды жеткізу кезінде ұсынылуы тиіс сынақ хаттамасына сәйкес сертификат немесе декларация болуы тиіс. ГОСТ 4997-75 (СБиОТ) |
| **Саны, көлемі:** | 50 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды) |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Диэлектрлік төсеніштер кернеуі 1000 В жоғары жабық электр қондырғыларында (ерекше ылғалды үй-жайлардан басқа) және құрғақ ауа райында ашық электр қондырғыларында қорғаныс құралы ретінде әрекет етеді. Диэлектрлік төсеніш, 50 Гц жиіліктегі 20000 В кернеуге төтеп беруі керек. Кілемдер болуы керек: парақтар. Олар әр түрлі қалыңдықтағы тегіс резеңке табақ, тең жақтары гофрленген бетімен жасалған. Диэлектрлік кілемдер ОТК тексеруден өткен қорғаныс мамандандырылған электр оқшаулағыш материалы ретінде қолданылады. Өлшемі-750х750х50мм.Түсі Қара. Тауарда тауарды жеткізу кезінде ұсынылуы тиіс сынақ хаттамасына сәйкес сертификат немесе декларация болуы тиіс. ГОСТ 4997-75 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17600203-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение материалов (СбиОТ) |
| **Номер лота:** | № 87799284-ЗЦП3 |
| **Наименование лота:** | Коврик |
| **Описание лота:** | диэлектрический, резиновый |
| **Дополнительное описание лота:** | Диэлектрические коврики выступают в виде защитного средства в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000В (кроме особо сырых помещений) и в открытых электроустановках в сухую погоду. Диэлектрический коврик, должен выдерживать напряжение 20000 В с частотой 50 Гц. Ковры должный быть: листами. Представляют собой плоскую резиновую пластину различной толщины с равными сторонами изготавливается с рифленой поверхностью. Диэлектрические ковры применяются в качестве защитного специализированного электроизоляционного материала, прошедшего проверку ОТК. Размер – 750х750х50мм. Цвет черный. Товар должен иметь сертификат или декларацию о соответствии с протоколом испытания, который необходимо предоставлять при поставке товара. ГОСТ 4997-75 (СБиОТ) |
| **Количество:** | 50 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80 |
| **Срок поставки:** | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней) |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Диэлектрические коврики выступают в виде защитного средства в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000В (кроме особо сырых помещений) и в открытых электроустановках в сухую погоду. Диэлектрический коврик, должен выдерживать напряжение 20000 В с частотой 50 Гц. Ковры должный быть: листами. Представляют собой плоскую резиновую пластину различной толщины с равными сторонами изготавливается с рифленой поверхностью. Диэлектрические ковры применяются в качестве защитного специализированного электроизоляционного материала, прошедшего проверку ОТК. Размер – 750х750х50мм. Цвет черный. Товар должен иметь сертификат или декларацию о соответствии с протоколом испытания, который необходимо предоставлять при поставке товара. ГОСТ 4997-75 |