Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17994006-1
Сатып алудың атауы:	Сынақтан өткізілген диэлектрлік қолғаптар
Лоттың нөмірі:	№ 88765922-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қолғаптар
Лоттың сипаттауы:	қолды қорғауға арналған, латекстен жасалған мата негізі жоқ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Материалы: латекс; ұзындығы: кемінде 350 мм. 1000 В-қа дейінгі электр қондырғыларында олар қорғаныстың негізгі құралы ретінде қолданылады ,сынақтан өткізілген
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. улица Иванова 1
Жеткізу мерзімі:	15 дней после подписания договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Материалы: латекс; ұзындығы: кемінде 350 мм. 1000 В-қа дейінгі электр қондырғыларында негізгі қорғаныс құралы ретінде; 1000 В-тан жоғары электр қондырғыларында қосымша қорғаныс құралы ретінде қолданылады. ЕАЭО сәйкестік сертификаты (ТР ТС 019/2011 техникалық регламентіне сәйкес) болуы тиіс. Жарамды тексеру мөрі бар электрлік сынақ зертханасының (ЭСЗ) сынақ хаттамасы болуы қажет. Жөнелту алдында тапсырыс берушімен келісіңіз. Сынақтан өткізу міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17994006-1
Наименование закупки:	Диэлектрические перчатки с ыспытанием
Номер лота:	№ 88765922-ЗЦП1
Наименование лота:	Перчатки
Описание лота:	для защиты рук, из латекса без тканевой основы
Дополнительное описание лота:	Материал: латекс; длина: не менее 350 мм. В электроустановках до 1000 В используются в качестве основного средства защиты, с испытанием
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш улица Иванова 1
Срок поставки:	15 дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Материал: латекс; длина: не менее 350 мм. В электроустановках до 1000 В используются в качестве основного средства защиты; В электроустановках выше 1000 В используются в качестве дополнительного средства защиты. Сертификата соответствия ЕАЭС (по ТР ТС 019/2011). Протокола электротехнических испытаний (ЭТЛ) с действующим штампом о проверке. Перед отправкой согласовать с заказчиком. Обязательно с испытанием.