Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17884998-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88003494-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПВС, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Провод ПВС 5х4 ГОСТ 31947-2012
Саны, көлемі:	120
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Провод ПВС 5х4 ГОСТ 31947-2012. Тауардың атауы: ПВС (TTR) 5×4 мм² электр сымы. Иілгіш, бес тамырлы сым. Ток өткізгіш тамырлар саны — 5 дана. Әрбір тамырдың номиналды қимасы — 4 мм². Ток өткізгіш тамырлары мыс материалынан жасалған, көп сымды және иілгіш болуы тиіс. Алюминий, мыс жалатылған алюминий (ССА) және мысты алмастыратын өзге де ток өткізгіш материалдарды қолдануға жол берілмейді. Ток өткізгіш тамырлардың оқшаулауы — поливинилхлоридті пластикаттан. Сыртқы қабығы — поливинилхлоридті пластикаттан. Оқшауланған тамырлар оларды, оның ішінде қорғаныш және бейтарап тамырларды сәйкестендіруге мүмкіндік беретін түстік таңбалауға ие болуы тиіс. Сым ГОСТ 31947-2012 «Номиналды кернеуі 450/750 В-қа дейін қоса алғанда электр қондырғыларына арналған сымдар мен кабельдер. Жалпы техникалық шарттар» талаптарына сәйкес болуы тиіс. Өнімнің таңбалануы өндірушіні және сымның негізгі сипаттамаларын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін мәліметтерді қамтуы тиіс. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданулары, оқшаулауы мен сыртқы қабығының тұтастығы бұзылмаған болуы тиіс. Жеткізу кезінде тауардың сапасы мен нормативтіктехникалық құжаттама және Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. Негізгі параметрлері: • маркасы — ПВС (TTR); • тамырлар саны — 5; • әрбір тамырдың номиналды қимасы — 4 мм²; • ток өткізгіш тамырлардың материалы — мыс; • тамырлардың орындалуы — көп сымды, иілгіш; • оқшаулауы — ПВХ-пластикат; • сыртқы қабығы — ПВХ-пластикат; • нормативтік құжат — ГОСТ 31947-2012; • өлшем бірлігі — метр; • саны — 120 м. Жеткізілетін тауарлардың үлгілері жеткізу сәтіне дейін Тапсырыс берушімен міндетті алдын ала келісуге жатады

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17884998-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88003494-ЗЦП1
Наименование лота:	Провод
Описание лота:	марка ПВС, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Провод ПВС 5х4ГОСТ 31947-2012
Количество:	120
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Провод ПВС 5х4ГОСТ 31947-2012. Наименование товара: Провод электрический ПВС (ТТR) 5×4 мм². Провод гибкий, пятижильный. Количество токопроводящих жил — 5 шт. Номинальное сечение каждой жилы — 4 мм². Токопроводящие жилы должны быть медными, многопроволочными, гибкими. Применение алюминиевых, омеднённых алюминиевых (ССА) и иных заменяющих медь токопроводящих жил не допускается. Изоляция токопроводящих жил — из поливинилхлоридного пластиката. Наружная оболочка — из поливинилхлоридного пластиката. Изолированные жилы должны иметь цветовую маркировку, обеспечивающую их идентификацию, в том числе защитной и нейтральной жил. Провод должен соответствовать требованиям ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия». Маркировка продукции должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать изготовителя и основные характеристики провода. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений, нарушений целостности изоляции и наружной оболочки. При поставке должны быть предоставлены документы, подтверждающие качество и соответствие товара требованиям нормативнотехнической документации и законодательства Республики Казахстан. Основные параметры: • марка — ПВС (ТТR); • количество жил — 5; • номинальное сечение каждой жилы — 4 мм²; • материал токопроводящих жил — медь; • исполнение жил — многопроволочное, гибкое; • изоляция — ПВХ-пластикат; • наружная оболочка — ПВХ-пластикат; • нормативный документ — ГОСТ 31947-2012; • единица измерения — метр; • количество — 120 м. Образцы поставляемых товаров подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до момента поставки.