Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17518824-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81674686-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Коннектор
Лоттың сипаттауы:	сериясы RJ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2-ЖЭО арналған UY2 қосқышы (екі сымды қосу үшін)
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Таспа қысқыш UY-2 (k2) сым қосқышы 2 өзек үшін 0,4-0,9 мм гидрофобты агрегаты бар RIPO "scotchlok UY2 (k2)" қосқышы кабель өткізгіштерін диаметрі 0,4-тен 0,9 мм-ге дейінгі аралықта қалыңдығы 2 мм-ге дейінгі оқшаулаудың барлық түрлерімен жылдам (оқшаулауды тазартуды жүзеге асырмай) біріктіру үшін қолданылады. Ұлттық немесе мемлекетаралық стандарттар жоқ, бірақ техникалық шарттар сатып алынатын өнімнің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамаларын көрсетеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17518824-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81674686-ЗЦП1
Наименование лота:	Коннектор
Описание лота:	серии RJ
Дополнительное описание лота:	Коннектор UY2 (для соединения двух жил) для ТЭЦ-2
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Скотчлок зажим соединитель проводов UY-2 (k2) для 2-х жил, используется для быстрого (без осуществления зачистки изоляции) сращивания проводников кабеля с диаметрами жилы в диапазоне от 0,4 до 0,9 мм со всеми типами изоляции толщиной не более 2мм. Национальные и межгосударственные стандарты отсутствуют, при этом в технической спецификации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара.