Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17450457-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін бекіту арматурасы
Лоттың нөмірі:	№ 81211356-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Болат үшайыр
Лоттың сипаттауы:	өтпелі, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	D 159х6 мм тең өтпелі жіксіз үштік ст.20
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жіксіз штампталған, біркелкі өткізгіш. Сыртқы диаметрі (d): 159 мм.қабырға қалыңдығы (s): кемінде 6 мм. шартты өту (DN / du): 150 мм. Материал: 20 Болат (құрылымдық көміртекті сапалы болат). Қосылу түрі: Дәнекерлеу үшін (құбырлардың ұштары 30-35°диапазонында бұрышпен бұрап өңделеді). Бүкіл тістің биіктігі (магистральдың ұштары арасындағы Өлшем, L): 290 мм. тармақтың биіктігі (Магистраль осінен фитингтің соңына дейін, H): 145 мм. МЕМСТ 17376-2001. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17450457-1
Наименование закупки:	Запорная арматура для АО «Астана-Энергия»
Номер лота:	№ 81211356-ЗЦП1
Наименование лота:	Тройник стальной
Описание лота:	переходный, диаметр 66-200 мм, исполнение 1
Дополнительное описание лота:	Тройник бесшовный равнопроходный d 159х6 мм ст.20
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тройник бесшовный штампованный, равнопроходной. Наружный диаметр (d): 159 мм. Толщина стенки (s): не менее 6 мм. Условный проход (DN / Ду): 150 мм. Материал: Сталь 20 (конструкционная углеродистая качественная сталь). Тип присоединения: Под сварку встык (торцы патрубков обработаны со снятием фаски под углом в диапазоне 30–35°). Высота всего тройника (размер между торцами магистрали, L): 290 мм. Высота ответвления (от оси магистрали до торца штуцера, H): 145 мм. ГОСТ 17376-2001. Наличие паспорта (сертификат) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.