Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17448932-1
Сатып алудың атауы:	вентиль вентиль вентиль
Лоттың нөмірі:	№ 86970894-ЗЦП9
Лоттың атауы :	Шұра
Лоттың сипаттауы:	бір орталықтан жылыту радиаторына арналған, термостатикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фланецті клапан Du40 Ru16 . Шартты өту DN 40; номиналды қысым PN16 МПа (25 кгс/см2); ГЕРМЕТИКАЛЫЛЫҚ класы - ГОСТ 9544 бойынша "А"; жұмыс ортасының температурасы -5 - тен + 425*С дейін; Басқару-қолмен (махавик). ГОСТ 33259 фланецті қосу; ГОСТ 12815 бойынша құбыр фланецтері дәнекерленген болат; жұмыс ортасының бағыты-бір бағытты; жұмыс ортасы - су. Жылу энергетикасы өнеркәсібінің құбырларындағы кері ағынның автоматты түрде алдын алуға арналған. Тауар ҚР барлық нормаларына сәйкес келуі, сәйкестік және сынақ сертификаты болуы тиіс.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Желтоқсан 275
Жеткізу мерзімі:	талап бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Фланецті клапан Du40 Ru16 . Шартты өту DN 40; номиналды қысым PN16 МПа (25 кгс/см2); ГЕРМЕТИКАЛЫЛЫҚ класы - ГОСТ 9544 бойынша "А"; жұмыс ортасының температурасы -5 - тен + 425*С дейін; Басқару-қолмен (махавик). ГОСТ 33259 фланецті қосу; ГОСТ 12815 бойынша құбыр фланецтері дәнекерленген болат; жұмыс ортасының бағыты-бір бағытты; жұмыс ортасы - су. Жылу энергетикасы өнеркәсібінің құбырларындағы кері ағынның автоматты түрде алдын алуға арналған. Тауар ҚР барлық нормаларына сәйкес келуі, сәйкестік және сынақ сертификаты болуы тиіс

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17448932-1
Наименование закупки:	вентиль вентиль вентиль
Номер лота:	№ 86970894-ЗЦП9
Наименование лота:	Вентиль
Описание лота:	для радиатора центрального отопления, термостатический
Дополнительное описание лота:	Вентиль фланцевый Ду40 Ру16 . Условный проход DN 40; Номинальное давление PN16 МПа (25 кгс/см2); Класс герметичности - "А" по ГОСТ 9544; Температура рабочей среды от -5 до + 425*С; Управление - ручной (махавик). Присоединение фланцевая ГОСТ 33259; Фланцы трубопровода по ГОСТ 12815 стальные приварные; Направление рабочей среды - однонаправленное; Рабочая среда - Вода. Предназначен для автоматического предотвращения обратного потока на трубопроводах тепловой энергетической промышленности. Товар должен соответствовать всем нормам РК, иметь сертификат соответствия и испытания.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган Желтоқсан 275
Срок поставки:	по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вентиль фланцевый Ду40 Ру16 . Условный проход DN 40; Номинальное давление PN16 МПа (25 кгс/см2); Класс герметичности - "А" по ГОСТ 9544; Температура рабочей среды от -5 до + 425*С; Управление - ручной (махавик). Присоединение фланцевая ГОСТ 33259; Фланцы трубопровода по ГОСТ 12815 стальные приварные; Направление рабочей среды - однонаправленное; Рабочая среда - Вода. Предназначен для автоматического предотвращения обратного потока на трубопроводах тепловой энергетической промышленности. Товар должен соответствовать всем нормам РК, иметь сертификат соответствия и испытания.