Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18000530-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83234194-3ЦП2
Лоттың атауы:	Өрттік хабарлағыш
Лоттың сипаттауы:	түтіндік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	техникалық сипаттамаға сәйкес өрттік хабарлағыш
Саны, көлемі:	18
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Кубрина көшесі 21/1
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт жасасқан күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ДИП-34А-04 мекенжайлық-аналогтық оптикалық-электрондық түтін өрт хабарлағышы.Орнату тәсілі – төбеге орнатылатын.Қоректендіру кернеуі – 8...11 В.Индикаторы – бар.Хабарлағыш түрі – түтіндік.Орындалуы – төбелік.Габариттік өлшемдері – 100 × 47 мм.Тұтыну тогы – 0,5 мА (500 мкА дейін).Жұмыс температурасы – -30...+55 °С.Қорғаныс дәрежесі – IP41.Техникалық сипаттамасы: ДИП-34А-04 – С2000-КДЛ аспабымен бірге жұмыс істеуге арналған, қысқа тұйықталудан қорғайтын кіріктірілген оқшаулағышы бар мекенжайлық-аналогтық оптикалық-электрондық түтін өрт хабарлағышы. Қоректендіру екі сымды байланыс желісі арқылы жүзеге асырылады. Қоректендіру кернеуі – 8...11 В, тұтыну тогы – 500 мкА дейін. Қорғаныс дәрежесі – IP41. Жұмыс температурасының диапазоны – -30...+55 °С.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18000530-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 83234194-ЗЦП2
Наименование лота:	Извещатель пожарный
Описание лота:	дымовой
Дополнительное описание лота:	Извещатель пожарный согласно технической спецификации
Количество:	18
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка улица Кубрина 21/1
Срок поставки:	Со дня заключения договора в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-04/ Способ установки-Потолочный Напряжение питания-8...11 В. Индикатор-Да. Тип извещателя-Дымовой . Исполнение-Потолочный. Габариты-100 х 47 мм.Ток потребления 0,5 мА.Рабочая температура-30...+55 °С Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания, питание по линии двухпроводной линии связи 8...11 В, ток потребления до 500 мкА, IP41, раб.t -30...+55°С. Степень защиты-IP41.