Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18025124-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | "Электротехникалық тауарларды сатып алу (үш ядролы кабель және жалғағыш оқшаулағыш қысқыштар)" |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88899998-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Кәбіл |
| **Лоттың сипаттауы:** | маркасы ВВГнг(А)-LS, кернеуі 1 000 В-тан артық емес |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | «VVGng(A)-LS маркалы, 3 тарамды, қимасы 2,5 мм², номиналды кернеуі 0,66 кВ болатын мыс қуат кабелін» сатып алу. Орама |
| **Саны, көлемі:** | 50 |
| **Өлшем бірлігі:** | Метр |
| **Жеткізу орны:** | 274431100, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Дарьинское а. Шолохова к 9 |
| **Жеткізу мерзімі:** | 16 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Жерге қосу розеткасының астында 3-тен кем емес өзектер саны. 2,5 кв. мм қимасы (жүктемесі 6 кВт және Ток 16 А дейін, автомат 16 А астында |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18025124-1 |
| **Наименование закупки:** | «Приобретение электротехнических товаров (кабель трехжильный и соединительные изолирующие зажимы)» |
| **Номер лота:** | № 88899998-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Кабель |
| **Описание лота:** | марка ВВГнг(А)-LS, напряжение не более 1 000 В |
| **Дополнительное описание лота:** | Приобретение «Кабель силовой медный, ВВГнг(А)-LS, количество жил — 3, сечение — 2,5 мм², номинальное напряжение 0,66 кВ». Бухта |
| **Количество:** | 50 |
| **Единица измерения:** | Метр |
| **Места поставки:** | 274431100, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Дарьинское ул. Шолохова 9 |
| **Срок поставки:** | 16 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Количество жил не менее 3 под заземляющую розетку. Сечение 2,5 кв.мм (с нагрузкой 6 кВт и ток до 16 А, под автомат 16 А |