Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17984559-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение Кабель заземления (Энергосервис)
Лоттың нөмірі:	№ 88661246-3ЦП1
Лоттың атауы:	Ұштық
Лоттың сипаттауы:	тутұғыр үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Приобретение наконечник ТА-25 (Энергосервис)
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	**Техникалық ерекшелік** **Тауардың атауы:** ТА-25 алюминий кабельдік ұштығы. **Мақсаты:** Алюминий өткізгішті электр кабельдерінің ұштарын электр жабдықтарына, тарату құрылғыларына, шиналарға және электр желілерінің басқа да қосылу нүктелеріне сенімді жалғауға арналған. **Техникалық және сапалық сипаттамалары:** 1. Кабельдік ұштық ТА-25 типті, алюминий материалынан жасалған болуы тиіс. 2. Ұштық қимасы 25 мм² алюминий өткізгішті кабельдерге арналған болуы қажет. 3. Бұйым электр өткізгіштігі жоғары алюминий қорытпасынан немесе электротехникалық алюминийден дайындалуы тиіс. 4. Ұштықтың конструкциясы кабельдің өткізгіш бөлігін сенімді бекітуге және электр жабдықтарына болт арқылы қосуға мүмкіндік беруі қажет. 5. Контактілік бөлігінде бекітуге арналған тесік қарастырылуы тиіс. 6. Бұйым механикалық беріктікке, электрлік жүктемелерге және пайдалану жағдайларына төзімді болуы қажет. 7. Ұштықтың бетінде жарықтар, майысулар, тоттану, өндірістік ақаулар және электрлік байланыс сапасына әсер ететін өзге де кемшіліктер болмауы тиіс. 8. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және зауыттық қаптамада жеткізілуі қажет. 9. Өнімнің техникалық сипаттамалары қолданыстағы стандарттар мен өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс. **Тауарды келісу және қабылдау тәртібі:** Жеткізілетін кабельдік ұштықтың нақты түрі, моделі, өлшемдері, материалдық құрамы және бекіту тесігінің диаметрі Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. Жеткізуші жеткізілімге дейін тауардың фотосуретін, техникалық паспортын немесе өндірушінің техникалық сипаттамаларын келісуге ұсынуы қажет. Тапсырыс берушімен келісілмеген немесе техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін тауар қабылданбайды. Сапасы мен техникалық сипаттамалары сәйкес келмеген жағдайда, Жеткізуші тауарды өз қаражаты есебінен ауыстыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17984559-1
Наименование закупки:	Приобретение Кабель заземления (Энергосервис)
Номер лота:	№ 88661246-ЗЦП1
Наименование лота:	Наконечник
Описание лота:	для флагштока
Дополнительное описание лота:	Приобретение наконечник ТА-25 (Энергосервис)
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Срок поставки:	После подписании договора 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	**Техническая спецификация** **Наименование товара:** Кабельный наконечник ТА-25 алюминиевый. **Назначение:** Предназначен для оконцевания алюминиевых жил электрических кабелей и обеспечения надежного электрического соединения с электрооборудованием, распределительными устройствами, шинами и другими элементами электрических сетей. **Технические и качественные характеристики:** 1. Кабельный наконечник должен быть типа ТА-25, изготовленный из алюминия. 2. Наконечник должен предназначаться для подключения алюминиевых кабельных жил сечением 25 мм². 3. Изделие должно быть изготовлено из электротехнического алюминия или алюминиевого сплава с высокой электропроводностью. 4. Конструкция наконечника должна обеспечивать надежное закрепление токопроводящей жилы кабеля и возможность болтового подключения к электрооборудованию. 5. В контактной части должно быть предусмотрено отверстие для крепления болтовым соединением. 6. Изделие должно обладать необходимой механической прочностью и устойчивостью к электрическим нагрузкам и условиям эксплуатации. 7. На поверхности наконечника не допускаются трещины, деформации, коррозия, производственные дефекты и другие повреждения, способные повлиять на качество электрического контакта. 8. Товар должен быть новым, ранее не использованным и поставляться в заводской упаковке. 9. Технические характеристики изделия должны соответствовать действующим стандартам и технической документации производителя. **Порядок согласования и приемки товара:** Конкретный тип, модель, размеры, материал изготовления и диаметр крепежного отверстия поставляемого кабельного наконечника должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. До поставки Поставщик обязан предоставить Заказчику фотографию товара, технический паспорт либо технические характеристики производителя для согласования. Товар, не согласованный с Заказчиком или не соответствующий требованиям технической спецификации, приемке не подлежит. В случае несоответствия качества или технических характеристик Поставщик обязан заменить товар за свой счет.